

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

Datum: 12. ledna 2021
Spisová značka: KUUK/172340/2020/7
Číslo jednací: KUUK/003071/2021
Vyřizuje/linka: Ing. Vlasta Štěpánová/2017
e-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz
Počet listů/příloh: 2/0

OSEZ UNIPETROL – sanační čerpání ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst.1 písm. m) zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vydává

právníce osobě AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 15200 Praha 5, IČ: 44794843

povolení k nakládání s vodami

podle § 8 odst.1 písm. e) vodního zákona, které spočívá v čerpání znečištěných podzemních vod v areálu Chempark Záluží, v jejich předčištění v sanačních centrech a následném zásaku na místě nebo v odvedení na BČOV provozovanou společností UNIPETROL RPA, s.r.o.

Lokalita se nachází v HGR 2131 Mostecká pánev, ČHP 1-14-01-0230-0-00 a 1-14-01-0220-0-00 Vodní útvar povrchových vod ID 14424010 a 14446000.

Vody budou čerpány v k.ú. Růžodol, Dolní Jiřetín a Záluží u Litvínova v kontaminačních mracích M2a- 1 drén, M5 – 1 drén a 3 vrtů, M7a - 9 hydrogeologických vrtů a 1 drén, M7b – 6 hydrogeologických vrtů a 1 drén, M11 – 5 hydrogeologických vrtů a 1 drén, v následujícím množství:

prům.množství (l/s)	max.průtok (l/s)	max.průtok (m ³ /měsíc)	Max.průtok (m ³ /rok)
4	10	10 000	120 000

Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2023.

K vydanému povolení se stanovují následující povinnosti:

1. Sanační čerpání a monitoring bude prováděn dle rámcového projektu „UNIPETROL a.s. – odstranění starých ekologických zátěží – Rámcový projekt sanace podzemních a povrchových vod a sanace zemin v období do 31.12.2016 – Projekt dokončení sanace“ vypracovaným společností AQUATEST a.s. v srpnu 2013 ve znění platných metodických změn.
2. Množství vyčerpané vody bude měřeno na každé přípojce, kterou jsou vyčerpané vody přiváděny do průmyslové kanalizace, vodoměry nebo indukčními elektronickými průtokoměry.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

3. Před nátokem kontaminovaných vod do průmyslové kanalizace budou 12x ročně odebírány bodové vzorky, v kterých budou akreditovanou laboratoří stanovovány koncentrace NEL, BTEX a celkových fenolů. Jejich hodnota bude nižší než 2g/l.
4. Odběry vzorků a stanovení jejich kvality bude prováděno oprávněnou laboratoří uvedenou v seznamu, který je pravidelně zveřejňován ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Ukazatele budou stanovovány normovanými analytickými metodami.
5. Vody použité pro zasakování budou splňovat následující požadavky:
Kontaminační mrak č.2: NEL – 10 mg/l, benzen – 0,4 mg/l, ethylbenzen – 1,5 mg/l,
Kontaminační mrak č.11: NEL – 10 mg/l, benzen – 0,4 mg/l, naftalen – 1,8 mg/l)
6. Souhrnná zpráva, která bude obsahovat celkové zhodnocení účinnosti sanačního čerpání včetně mapování rozptylu kontaminantů v ploše, bude 1x ročně předávána zdejšímu vodoprávnímu úřadu a Povodí Ohře, s.p.

Odůvodnění

Společnost AQUATEST, a.s. provádí v areálu CHEMPARKU Záluží sanaci saturované i nesaturované zóny v rámci odstraňování staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého CHEMOPETROLu. Do konce roku 2020 probíhalo sanační čerpání na základě vodoprávního povolení zdejšího úřadu č.j. 4393/ZPZ/2015/SC-35 ze dne 8.1.2015, které bylo již 3x měněno, a to rozhodnutími č.j. 4047/ZPZ/2016/SC-35.1 ze 7.12.2016, č.j. 2831/ZPZ/2017/SC-35.2 ze dne 13.7.2017 a č.j. 2831/ZPZ/2017/SC-35.2 z dne 18.11.2019.

Na lokalitě došlo od vydání stávajícího povolení k řadě změn, jako např. došlo ke změně počtu čerpaných vrtů a drénů v jednotlivých mracích, na některých mracích bylo již sanační čerpání ukončeno.

Pro zpráhlednění situace požádala společnost AQUATEST, a.s. dne 26.11.2020 o vydání nového povolení k nakládání s vodami, a to do 31.12.2023. Zdejší úřad opatřením ze dne 4.12.2020 oznámil zahájení řízení a stanovil termín pro podání návrhů a připomínek. V daném termínu obdržel krajský úřad vyjádření společnosti UNIPETROL, s.r.o., která požádala o důsledné používání termínu průmyslová kanalizace místo termínu areálová kanalizace uvedeného v oznámení zahájení řízení. Tomuto požadavku krajský úřad vyhověl. Dále upozornila na skutečnost, že v oznámení zahájení řízení není uveden mrak KM 5 na kterém by mělo probíhat také sanační čerpání. Na tuto skutečnost upozornil krajský úřad žadatele, který mu dne 11.1.2021 e-mailem sdělil, že v mraku KM 5 bude čerpán 1 drén a 3 vrty. Tato skutečnost byla zahrnuta do výroku rozhodnutí.

Ze všech objektů bude čerpáno max. 120 tis.m³/rok. Převážná část vyčerpaných kontaminovaných vod je předčištěna v sanačních centrech, v kterých je odstraněna fáze a z kterých je předčištěná voda odváděna přípojkami do průmyslové kanalizace zakončené BČOV provozovanou společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Menší část vod je po vyčištění v sanačních centrech znova zasakována, čímž dochází k postupnému promývání horninového prostředí, to se děje pouze omezeně na kontaminačním mraku KM2 a KM 11. Limity pro zasakované vody vycházejí z rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem z roku 2000, č.j. 4/OV/4489/00/Bu.

Zdejší úřad po prostudování žádosti a proběhlém řízení neshledal žádné okolnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů

ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

účastník řízení (27 odst. 1 správního řádu)

AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5

účastníci řízení (27 odst. 2 a 3 správního řádu)

UNIPETROL RPA s.r.o.

UNIPETROL, a.s. zastoupený UNIPETROL RPA s.r.o.

Dotčené orgány a další na vědomí:

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4129, 430 01 Chomutov