



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/61857/2021
Spisová zn.: MDC/55938/2021
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.
Telefon: 412591470
Fax: 412591473
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Děčín 04.06.2021

Filip Karásek
Maiselova 42/19
110 00 PRAHA-Josefov,

kterého zastupuje

Stavební geologie – Geosan, s.r.o.
Karlovtýnská 49
252 16 NUČICE

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 24.05.2021, a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Filip Karásek, nar. 31.12.1966, Maiselova 42/19, 110 00 Praha-Josefov,
kterého zastupuje Stavební geologie - Geosan, s.r.o., IČO 44684631, Karlovtýnská 49, 252 16 Nučice

vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k prováděné činnosti
„Vrty pro tepelné čerpadlo 3x 80 m“
na pozemku parc. č. 335/3 v katastrálním území Stará Oleška.

Popis prací

Předmětem prací jsou technologické vrty pro primární okruh tepelného čerpadla systém země – voda k vytápění objektu na p.p.č. 335/3 v k.ú. Stará Oleška. Projektovaná výstroj smyčka HDPE 100, SRD 11, PN 16 trubek o Ø 4x32x2,9 mm do hloubky 80 m. Úvodní vrtání bude prováděno rotačně příklepovým způsobem za současného propažování technickou kolonou o Ø 168/152 mm v nesoudržných horninách max. do 10 m a dále ponorným kladivem Ø 152 mm až do počtu vrtů. Zatěsnění vrtu bude provedeno tlakovou injektáží od počvy vrtu v celé jeho délce, tzn. 0,0 – 80 m, čímž se zamezí propojení jednotlivých kolektorů podzemní vody.

Určení místa polohy stavby: GIS 736429/963036

Podrobný popis je uveden v projektu geologických prací, který vypracoval: Mgr. Michal Havlík v 11/2020 a Ing. Dagmar Bláhová, v 04/2021.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektu geologických prací, který vypracoval: Mgr. Michal Havlík v 11/2020 a Ing. Dagmar Bláhová, v 04/2021.
2. Tento souhlas se uděluje na dobu 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud v této době nebudou zahájeny geologické práce, pozbývá tento souhlas platnosti.
3. Zahájení a dokončení geologických prací bude ohlášeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu (postačí emailem: zuzana.mosnova@mmdecin.cz).
4. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
6. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
7. Práce budou prováděny ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Hřensko - Všemily, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
8. Realizace a následné provozování staveb a hospodaření v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami pro hospodaření v ochranném pásmu vodních zdroje Hřensko – Všemily.
9. Nejpozději před schválením trvalého užívání stavby požaduje spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. předložit k samostatnému vyjádření závěrečnou zprávu dle § 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 369/2004 Sb., která zahrnuje soubor prací, jimiž se při výstavbě nebo provozu vodního díla upřesňují dosud získané poznatky (zjištěný geologický profil, konečné vystrojení vrtu, vzorky a rozborů vody, hydrodynamické zkoušky atd.)
10. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).
11. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
12. Nejmenší přípustná tloušťka těsnění, provedeného mezi tepelným kolektorem a stěnou vrtu musí být 30 mm. Vrtný průměr musí být proveden ve svrchní části (0-30 m tak, aby byl minimálně o 60 mm větší než průměr použité výstroje.
13. Pokud nebude vrtů možno využít k zamýšlenému účelu, bude v termínu do 2 měsíců od ukončení vrtných geologických prací vodoprávnímu úřadu předložen návrh likvidace těchto vrtů zpracovaný oprávněným hydrogeologem a stavba bude oprávněnou osobou odstraněna. O této skutečnosti bude bezodkladně informován vodoprávní úřad.

Odůvodnění

Dne 24.05.2021 podal Filip Karásek, nar. 31.12.1966, Maiselova 42/19, 110 00 Praha-Josefov, kterého zastupuje Stavební geologie - Geosan, s.r.o., IČO 44684631, Karlovotýnská 49, 252 16 Nučice žádost o povolení k některým činnostem dle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k provedení „Vrty pro tepelné čerpadlo 3x 80 m“ na p.p.č. 335/3 v katastrálním území Stará Oleška. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- plná moc k zastupování
- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 00231/2021 ze dne 13.01.2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/57738/2020-2/032300 ze dne 04.01.2021
- projekt geologických prací od Mgr. Michala Havlíka z 11/2020 a Ing. Dagmar Bláhové z 04/2021
- výpis z KN
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O21690054056/UTPCUL/Se ze dne 19.05.2021
- stanovisko Mm Děčín, odboru životního prostředí č.j. MDC/136450/2020 ze dne 11.01.2021
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého č.j. SBS 48992/2020/OBÚ-04/1 ze dne 11.01.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování č.j. MDC/3173/2021 ze dne 11.01.2021
- vyjádření Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí č.j. KUUK/006347/2021/ZPZ ze dne 14.01.2021
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 539305/21 ze dne 04.02.2021
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101457424 ze dne 04.02.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700327518 ze dne 04.02.2021

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno vydat povolení k některým činnostem dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k navrhované stavbě.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vzhledem k možnosti postupu dle § 115 odst. 11 vodního zákona, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, využil vodoprávní úřad této možnosti a po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Filip Karásek, Maiselova 42/19, 110 00 Praha – Josefov prostřednictvím svého zástupce
Stavební geologie - Geosan, s.r.o., IDDS: vzt4eie

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Huntířov, IDDS: zj8av6p
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Dotčené orgány a ostatní
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm