



SPIS. ZN.: MULTM/0085673/21/ŽP
Č.J.: MULTM/0000413/22/ŽP/VVá
Ev.č. A-38
VYŘIZUJE: Ing. Vladimír Vácha Dle rozdělovníku
TEL.: +420 416 916 171
E-MAIL: vladimir.vacha@litomerice.cz
DATUM: 3.1.2022

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI – VODOPRÁVNÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ – ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení a ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 1.12.2021 podal:

Lukáš Procházka, nar. 7.2.1975, Kučerové 132, 182 00 Praha,
kterého zastupuje Vodohospodářské projekty s.r.o., IČO 22793186,
náměstí T. G. Masaryka 130, 470 01 Česká Lípa

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává

podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") pro vodní dílo:

Dolní Týnec – průtočná tůň na p.p.č. 330/1 a 556/8 v k.ú. Dolní Týnec
Třebušín, Dolní Týnec

- souřadnice X/Y: 984941/747523, ČHP: 1-12-03-0750-0-00
- tůň je napájena srážkovou vodou a je umístěna na levostranném přítoku Kotelického potoka IDVT 10221157

- plocha vodní hladiny při hladině v úrovni odtoku 361,54 m n. m. bude 250 m² objem zadržené vody bude přibližně 130 m³, plocha zásahu (plocha tůně bude) 350 m², maximální hloubka tůně bude 1,0 m.
- doba povoleného nakládání s vodami: trvání vodního díla
- počet měsíců, kdy je s vodami nakládáno: 12

II. Schvaluje stavební záměr

podle § 94o a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

**Dolní Týnec – průtočná tůň na p.p.č. 330/1 a 556/8 v k.ú. Dolní Týnec
Třebušín, Dolní Týnec**
(dále jen "stavba")

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

- souřadnice X/Y: 984941/747523, ČHP: 1-12-03-0750-0-00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Jedná se o novou a trvalou stavbu. Během výstavby se nepředpokládá zřízení zařízení staveniště. Vzhledem k jednoduchým navrženým konstrukcím se nepředpokládá potřeba zřízení mezideponie a potřebné materiály (kámen) budou přiváženy rovnou na stavbu. Stejně tak vykopaný materiál bude rovnou odvážen. Stavba není členěna na stavební objekty.

Účel průtočné tůně:

Účelem průtočné tůně je akumulace a zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku v jarním období a zvýšených srážkách, jako krajinotvorný, zlepšení mikroklimatu a vytvoření úkrytu pro živočichy a prostoru pro růst flóry. Má plnit funkci ekostabilizačního prvku v krajině.

Parametry nádrže:

- kóta provozní hladiny: 361,54 m n.m.
- kóta maximální hladiny: 361,54 m n.m.
- celková plocha tůně: 350 m²
- plocha hladiny cca 250 m²
- objem vody při provozní hladině: 130 m³
- objem nádrže při max. hl.: 130 m³
- max. hloubka 1,0 m
- sklon svahů 1 :4

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 07/2021, kterou vypracovala firma Vodohospodářské projekty s.r.o., Nám. T. G. Masaryka č.p. 130, 470 01 Česká Lípa, IČ 22793186, autorizovala Ing. Jarmila Tavodová, ČKAIT 0500839, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby.

Hydrogeologické posouzení lokality ve vztahu k plánované revitalizaci průtokové tůně na občasné vodoteči z data 12.11.2020. Zpracoval RNDr. Karel Lusk, Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 2445/2020.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace 07/2021, kterou vypracovala firma Vodohospodářské projekty s.r.o., Nám. T. G. Masaryka č.p. 130, 470 01 Česká Lípa, IČ 22793186, autorizovala Ing. Jarmila Tavodová, ČKAIT 0500839, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Koordinované závazné stanovisko SÚ MěÚ Litoměřice ze dne 16.9.2021, č.j.: MULTM/0065009/21/ŠÚ/Mi
 - b) Závazného stanoviska MěÚ Litoměřice – orgánu územního plánování ze dne 13.8.2021, č.j.: MULTM/0053346/21/ROZ/MKo.
 - c) Závazného stanoviska MěÚ Litoměřice – odbor školství, kultury, sportu a památkové péče ze dne 18.5.2021, č.j.: MULTM/0033281/21/ŠKAS/ŠVo/68
 - d) Souhlas Obecního úřadu Třebušín – ze dne 29.4.2021, č.j.: OUT/1020/2021.
 - e) Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště správa CHKO oblasti České středohoří ze dne 22.1.2019 č.j.: SR/0224/UL/2019-2 a ze dne 12.8.2021 č.j.: SR/0224/UL2019-15.
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Pro stavbu bude vypracován manipulační a provozní řád a havarijný plán, které budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik k posouzení a následně Vodoprávnímu úřadu MěÚ Litoměřice ke schválení, to vše před zahájením stavebních prací.
 - b) V blízkosti levostranného přítoku Kotelického potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
 - c) Vytěžená zemina nebude použita k navýšení terénu v blízkosti vodních toků a ostatních vodních linií.
 - d) Během výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování vodoteče stavebními materiály, pohonnými hmotami, mazivy apod.
 - e) Tůň bude splňovat všechny parametry podle platného standardu AOPK ČR řady B (vody v krajině) 02 001 vytváření a obnova tůní, aby nepředstavovala past pro drobné živočichy.
 - f) Za účelem zajištění trvale vhodných podmínek pro přezimování obojživelníků bude investorem průběžně udržována maximální hloubka 1,0 m. Udržovací práce s ohledem na vývojová stadia obojživelníků mohou probíhat v období září-říjen běžného roku.
 - g) Souhlas Obec Třebušín ze dne 24.8.2021 č.j.: OUT/938/2021.
 - h) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, pobočka Litoměřice, ze dne 2.5.2018 zn.: SPU 102693/2018 a ze dne 13.9.2021 zn.: SPU 278624/2021.
 - i) Vyjádření SčVK a.s. Teplice ze dne 26.8.2021 zn.: 021690090990/TPCUL/Ka a ze dne 14.6.2021 zn.: SCVKZAD107397.
 - j) Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ze dne 31.8.2021 zn.: POH/36692/2021-3/301100.

- k) Vyjádření GasNet Služby s.r.o. ze dne 14.6.2021 zn.: 5002403377.
 - l) Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.6.2021 zn.:0101547466, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 14.6.2021 zn.:0700398462 a Telco Pro Services, a.s. ze dne 14.6.2021, zn.: 0201259410.
 - m) Vyjádření CETIN a.s. ze dne 14.6.2021 č.j.: 696169/21.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2023.

V. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lukáš Procházka, nar. 7.2.1975, Kučerové 132, 182 00 Praha

Ostatní účastníci řízení:

Miroslava Bubeníková, nar. 21.6.1976, Osvobození 311, 412 01 Litoměřice
Stanislava Kroužková, nar. 28.11.1978, Osvobození 311, 412 01 Litoměřice
Iveta Vodičková, nar. 25.9.1972, Přeučilova 2695, 155 00 Praha
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
Obec Třebušín, Třebušín 33, 412 01 Třebušín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 1.12.2021 podal žadatel žádost o vydání vodoprávní a společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději **do 31.12.2021**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Námitky nebyly uplatněny.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek byl uhrazen.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedodržení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Bartoňová, DiS.

vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Vodohospodářské projekty s.r.o., IDDS: 8eecips

ostatní účastníci (doručenky)

Miroslava Bubeníková, Osvobození č.p. 311/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Stanislava Kroužková, Osvobození č.p. 311/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Iveta Vodičková, Přeučilova č.p. 2695/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Obec Třebušín, IDDS: q2ia36h

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

DOSS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv

ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm