



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/48097/2021
Spisová zn.: MDC/41529/2021
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Jaroslav Tillner
Falknov 92
407 45 KYTLICE-Falknov,

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.
Telefon: 412591470
Fax: 412591473
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Kterého zastupuje

RNDr. Jiří Starý
Jizerská 61
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM

Děčín 05.05.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 19.04.2021, a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Jaroslav Tillner, nar. 30.01.1956, Falknov 92, 407 45 Kytlice-Falknov,
kterého zastupuje RNDr. Jiří Starý, IČO 86850156, Jizerská 2945/61, 400 11 Ústí nad Labem-
Severní Terasa

vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona se stavbou
„Hydrogeologický průzkumný vrt“
na pozemku parc. č. 1085/5 v katastrálním území Falknov.

Popis prací:

Úkolem průzkumných prací je ověření úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti kolektoru pro projektovanou výstavbu nového vodního zdroje – trubicí studny, která bude sloužit jako zdroj vody pro zásobování budoucího RD na p.p.č. 1085/5 a 1085/3 v k. ú. Falknov. Vrt bude hlouben jednoduchou jádrovkou osazenou roubíkovou korunkou v rezném průměru 220 mm do hloubky 3,0 m, do které bude zapažen kolonou levých pažnic prům. 216 mm. Dále bude vrt hlouben stejnou technologií prům. 195 mm do hloubky 30 m. .

Určení místa polohy stavby: GIS 723613/963950

Podrobný popis je uveden v projektu geologických prací, kterou vypracoval: RNDr. Jiří Starý v říjnu 2020.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektu průzkumných hydrogeologických prací, který vypracoval RNDr. Jiří Starý, v říjnu 2020.
2. Tento souhlas se uděluje na dobu 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud v této době nebudou zahájeny průzkumné geologické práce, pozbývá tento souhlas platnosti.
3. Zahájení a dokončení průzkumných geologických prací bude ohlášeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu (postačí emailem: zuzana.mosnova@mmdecin.cz).
4. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
5. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
6. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
7. Parametry vrtné studny (průměry, těsnění, obsyp, vystrojení, úprava zhlaví atd.) musí splňovat normu ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
8. Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.
9. Stavba je situována ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Kytlice, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné pro provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje.
10. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).
11. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrována všechny přítoky vody do vrtu (hloubky, intenzita).
12. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
13. Těsnění vrtu musí být pod bází kvartérního pokryvu navázáno na nenarušenou okolní horninu (minimálně však v délce 1 m, ideálně 3 m a více) vyplňovat celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu.
14. Koncový vrtný průměr musí být, za předpokladu volby pažnice o vnějším průměru 125 mm, resp. 140, 165, 195 mm, upraven na minimální hodnotu 203 mm, resp. 220, 254, 305 mm. Tomu je nutné přizpůsobit i volbu úvodního vrtného průměru (předvrt) o řád větší dimenze, než je minimální požadovaný/navrhovaný koncový průměr, tj. min. 220 mm při volbě zárubnice 125 mm.
15. Jako těsnění žádáme dodržet v celé mocnosti těsnění cementovou, popř. jílocementovou směsí.
16. PD stavby studny a zpráva o hydrogeologickém průzkumu bude předložena Agentuře k vydání závazného stanoviska dle § 44 odst. 1 k umístění a povolení stavby a povolení k nakládání s vodami.
17. V termínu do 1 roka od ukončení průzkumných geologických prací, bude podána příslušnému stavebnímu úřadu žádost o povolení stavby vodního díla včetně souvisejícího nakládání s vodami.

18. Pokud nebude průzkumný vrt možno využít k zamýšlenému účelu nebo pokud bude žádost o povolení studny včetně nakládání s vodami zamítnuta, bude v termínu do 2 měsíců od ukončení průzkumných geologických prací nebo od nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti vodoprávnímu úřadu předložen návrh likvidace průzkumného vrtu zpracovaný oprávněným hydrogeologem a stavba bude oprávněnou osobou odstraněna. O této skutečnosti bude bezodkladně informován vodoprávní úřad.

Odůvodnění

Dne 19.04.2021 podal Jaroslav Tillner, nar. 30.01.1956, Falknov 92, 407 45 Kytlice-Falknov, kterého zastupuje RNDr. Jiří Starý, IČO 86850156, Jizerská 2945/61, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa žádost o povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k provedení „Hydrogeologického průzkumného vrtu“ na p.p.č. 1085/5 v katastrálním území Falknov. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- plná moc k zastupování
- závazné stanovisko AOPK ČR, správa CHKO Lužické hory č.j. SR/0755/LI/2021-2 ze dne 11.04.2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/16274/2021-2/032300 ze dne 07.04.2021
- projekt průzkumných hydrogeologických prací od RNDr. Jiřího Starého, z 10/2020
- výpis z KN
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20690105894/UTPCUL/Se ze dne 01.12.2020

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno vydat povolení k některým činnostem dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k provedení prací „Hydrogeologický průzkumný vrt“ na p.p.č. 1085/5 v katastrálním území Falknov.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k možnosti postupu dle § 115 odst. 11 vodního zákona, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, využil vodoprávní úřad této možnosti a po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Jaroslav Tillner, Falknov 92, 407 45 Kytlice prostřednictvím svého zástupce RNDr. Jiřího Starého, IDDS: ig6q3zn

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Kytlice, IDDS: fwubs7v

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Dotčené orgány a ostatní

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm