



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00KNPRI

Č.j. : MUKK/30646/2021 A-67
Spis. zn. č. : ŽP/ 275/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 8. 7. 2021

Kolaudační souhlas

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po přezkoumání žádosti o kolaudační souhlas, doložené dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

Žadatel:

Mgr. Zbyněk Slivoň, nar.: 23. 2. 1973, Údolíčko 5, 431 51 Perštejn

k o l a u d a č n í s o u h l a s

s užíváním stavby vedené pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce. Stavba byla povolena spolu s nakládáním s vodami, rozhodnutím pod č.j.: MUKK/3756/2021 A-67 ze dne 26. 1. 2021.

Údaje o povolené stavbě

- **Malá vodní nádrž – stavba slouží k akumulaci podzemní vody**
 - o Kóta koruna hráze – 655,95 m n.m.
 - o Délka koruny hráze – 41,0
 - o Šířka koruny hráze – 2,4 m
 - o Max. výška koruny hráze nad terénem – 2,5 m
 - o Kóta dna nádrže – 653,29 m n.m.
 - o Provozní hladina – 655,43 m n.m.
 - o Max. hladina – 655,78 m n.m.
 - o Zásobní prostor – 630,51 m³
 - o Retenční prostor – 186,91 m³
 - o Celkový prostor – 817,42 m³
 - Těleso hráze
 - Hutnění hráze
 - Požerák
 - Pochozí lávka

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. 7. 2021 (pátek) s tímto výsledkem:

Stavba je provedena v souladu s vydaným stavebním povolením, podle ověřené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 8. 6. 2021 podal Mgr. Zbyněk Slivoň, nar.: 23. 2. 1973, Údolíčko 5, 431 51 Perštejn, zastoupen na základě plné moci Ing. Martinem Srbeckým, nar.: 13. 8. 1979, Lesní 241, 431 63 Perštejn, žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vedenou pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce. Stavba byla povolena spolu s nakládáním s vodami, rozhodnutím pod č.j.: MUKK/3756/2021 A-67 ze dne 26. 1. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 2. 2021. Žádost byla podána a následně během kontrolní prohlídky doplněna všemi podklady.

Vodoprávní úřad provedl dne 2. 7. 2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil vodoprávní úřad závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

1. Mgr. Zbyněk Slivoň, Údolíčko 5, 431 51 Perštejn
Zastoupen: Ing. Martin Srbecký, Lesní 241, 431 63 Perštejn

Dotčené správní úřady:

1. Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

Na vědomí:

1. Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov