

# Krajský úřad Ústeckého kraje

**Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**

Datum: 1.12.2022  
Spisová značka: KUUK/160100/2022/zpz/Sv/B-043.I  
Jednací číslo: KUUK/177664/2022  
UID: kuukes861f7d1c  
Počet listů/příloh: 1  
Vyřizuje/linka: Ing. Barbora Svěcená/ 475 657 125  
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

## HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu – změna stavby před dokončením

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě atrakce čj. 180/ZPZ/11/D-14 ze dne 21.1.2011, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)

**Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,**

na žádost ze dne 31.10.2022 a po provedeném vodoprávním řízení

### p o v o l e n í

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona ke **změně stavby malé vodní elektrárny VD Kadaň** na levém břehu vodního toku Ohře, která byla povolena rozhodnutím čj. 3558/ZPZ/2018/B-043.2 ze dne 26.11.2018, **před jejím dokončením.**

Změna spočívá ve změně **termínu dokončení stavby** z 27.12.2022 na **31.1.2027.**

### Odůvodnění

Dne 31.10.2022 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o povolení změny stavby s názvem „HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu“ před jejím dokončením. Stavba byla povolena rozhodnutím čj. 3558/ZPZ/2018/B-043.2 ze dne 26.11.2018. Jedná se o 2. etapu stavby malé vodní elektrárny na vodním díle Kadaň, levý břeh. Objekt MVE bude navazovat na přilehlou stavbu vodního díla Kadaň, stavba MVE bude řešena tak, aby doplňovala současnou hráz. Architektonicky bude ztvárněna strojovny nové MVE jako budova s prosklenými stěnami a bude se co nejvíce přibližovat vzhledu stávající MVE na pravém břehu. Odpadní kanál od turbíny bude zastropen. MVE bude

vybavena přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola 2100 mm ve vertikálním provedení se spojením na synchronní generátor přes převodovku. Komunikace na hrázi bude rozšířena směrem proti vodě.

Základní informace o stavbě:

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraj:                     | Ústecký                                                                                        |
| Obec:                     | Kadaň                                                                                          |
| Katastrální území:        | Pokutice, Kadaň                                                                                |
| Parcelní čísla:           | k.ú. Pokutice: 132/1<br>k.ú. Kadaň: p.č. 1034/1, 1034/3, 1036/1, 1035 a 2913/1<br>99943, 82041 |
| Orientační určení polohy: | 99943, 82041                                                                                   |
| Vodní tok:                | Ohře                                                                                           |
| Říční kilometr:           | 125,866                                                                                        |
| Umístění jevu vůči břehu: | levý břeh                                                                                      |

Opatřením ze dne 15.10.2022 uvědomil vodoprávní úřad účastníky o zahájení řízení a poučil je o jejich právech a povinnostech a stanovil lhůtu pro jejich vyjádření, předložení důkazů popř. uplatnění námitek. Do okruhu účastníků řízení byli kromě žadatele zahrnuti Město Kadaň, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Technické služby Kadaň, Biskubství litoměřické a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. V průběhu stanovené lhůty nebyly námitky ani připomínky uplatněny.

Při svém rozhodování vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje z přesvědčení, že za předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností změna termínu dokončení stavby neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

**RNDr. Tomáš Burian**  
**vedoucí oddělení životního prostředí**

**Rozdělovník:**

účastníci řízení (do vlastních rukou):

Povodí Ohře, státní podnik  
Město Kadaň  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Technické služby Kadaň  
Biskubství litoměřické  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.