



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MUL0 27087/2021
Č. j. č. spisu: OŽP 386/2021
VPE: P-14
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 24. 8. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 29. 6. 2021, žadateli:

Romana Hubáčková, Kletečná 1, 410 02 Velemín, datum narození 22. 6. 1978

(dále jen „žadatel“)

I. vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k některým činnostem, k záměru:

„Průzkumný hydrogeologický vrt“

Umístění:

Kraj Ústecký, obec Velemín, pozemek p. č. 805 (trvalý travní porost) v k. ú. Kletečná, č. h. p. 1-13-05-0130-0-00, OHL_0750 Labe od toku Ohře po tok Bílina, HGR – 4611 Křída Dolního Labe po Děčín, souřadnice Y/X: 766041/985791.

Popis záměru:

Jedná se o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (předpokládaná hloubka 75-80 m) za účelem zjištění zdroje podzemní vody pro individuální zásobování RD a pro zálivku pozemku. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně pro vodní zdroj Malé Žernoseky sběrná jímka se zářezem.

II. Povolení se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanoveným v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
2. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
3. Termín zahájení prací včetně kontaktu na oprávněnou osobu provádějící dozor nad vrtnými pracemi, bude oznámen s dostatečným časovým předstihem 10 dní vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Lovosice, a to písemně či emailem.
4. Zahájení vrtných prací bude oznámeno i ostatním účastníkům řízení min. 10 dní předem.
5. Před zahájením vrtných prací a během čerpací zkoušky na průzkumném vrtu budou měřeny HPV v okolních studních (zjištěna na pozemku p. č. 1144/1, 71/2, 817/3, 55/1, 810/2). Během vrtání a čerpací zkoušky nesmí docházet k odběru vody z pozorovaných studní.

6. V případě, že se dodatečně zjistí další blízké vodní zdroje do vzdálenosti 30 m od průzkumného vrtu, **budou u nich měřeny HPV** před a po skončení vrtných prací a během čerpací zkoušky.
7. **Měření HPV proběhne za spoluúčasti majitelů okolních studní. Údaje budou zapsány do předávacího protokolu vrtu.**
8. Nový vrt neovlivní stávající vrt, který se nachází na pozemku p. č. 810/2 (vlastník Zdeněk Hrůza), který není zmíněn v projektu průzkumných prací. Požadujeme, aby nedošlo k poklesu vody či dokonce ztrátě vody.
9. Účastník řízení pan Zdeněk Hrůza bude informován o datu, kdy bude nový vrt realizován.
10. Při realizaci bude průběžně měřena hladina podzemní vody ve stávajícím vrtu na pozemku p. č. 810/2 a kontrolováno, že nedochází ke ztrátě vody.
11. Během vrtných prací je třeba dodržovat bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení a dopravních prostředků proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
12. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
13. Parametry vrtané studny (průměry, těsnění, obsyp, vystrojení, úprava zhlaví) musí splňovat ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
14. Odběrem nebudou negativně ovlivněny zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvedeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou provedenou dle ČSN 73 6614.
15. Dokončení průzkumných geologických prací bude vodoprávnímu úřadu ohlášeno v termínu do 1 měsíce od ukončení prací.
16. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude podána žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo.
17. Závěrečná zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v planém znění bude předložena jako podklad pro realizaci domovní studny.
18. **Projektová dokumentace pro povolení vodního díla bude obsahovat návrh montáže zařízení pro měření množství odebírané vody – certifikovaný vodoměr dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.**
19. V případě, že nebude možné provedené dílo využívat k zamýšlenému účelu, předloží stavebník do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací návrh likvidace průzkumného díla a návrh na uvedení pozemku do předchozího stavu.
20. Pokud se v průběhu užívání stavby k jímání podzemní vody prokáže její negativní vliv na stávající studny a vodárenské vrty či bude jiným negativním způsobem ovlivněn stávající hydrologický režim lokality, bude od jejího užívání ustoupeno.
21. Bude bezesbýtku dodrženo doporučení v projektu geologických prací, který zpracoval Dipl.-Geol. Timúr Jelani, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 2372/2018, datum zpracování únor/2021.
22. Pro závlahu pozemku budou přednostně a v maximální míře využívány srážkové vody, které budou vhodným způsobem akumulovány na pozemku investora.

Budou splněny podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. zn.: O21690067390/TPCUL/Ka ze dne 22. 6. 2021, zejména:

23. Veškeré činnosti spojené s realizací hydrogeologického průzkumu v ochranném pásmu vodního zdroje musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
24. Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ.
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. Parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií.

- Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).
- 25. Geologické práce spojené se zásahem do pozemku v OPVZ nesmí být zahájeny, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- 26. Doklady o likvidaci odpadů musí být archivovány u majitele vrtu a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
- 27. Vrtné práce musí být prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci průzkumného vrtu.
- 28. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).
- 29. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (hloubka, intenzita).
- 30. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemného propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
- 31. Závěrečná zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v planém znění bude předložena jako podklad pro vyjádření k vodoprávnímu řízení.
- 32. V případě, že vrt projde více zvodnělých vrstev, žádáme utěsnění vrtu řešit technologií cementace dávkované odspodu. Utěsnění výše položených poloh vrtu žádáme provést intervalu: terén – až pískový přechod, nejvýše však těsně nad hladinu podzemní vody v dotčeném hydrogeologickém kolektoru.
- 33. Nejmenší přípustná tloušťka těsnění, provedeného mezi zárubnicí a stěnou vrtu musí být větší než 30 mm.
- 34. Těsnění vrtu musí být pod bází kvartérního pokryvu navázáno na nenarušenou okolní horninu (minimálně však v délce 1 m, ideálně 3 m a více) a vyplňovat celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu.
- 35. Jako těsnění je nutné použít cementovou, popř. jílocementovou směs.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska AOPK ČR RP Správa CHKO České středohoří č.j.: SR/0716/UL/2021-2 ze dne 23. 3. 2021:

- 36. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
- 37. Během realizace průzkumného hydrogeologického vrtu a provádění hydrodynamické zkoušky nedojde k ovlivnění okolních zdrojů povrchové či podzemní vody a bude zamezeno jejich znečištění.
- 38. Na základě provedení a vyhodnocení čerpací zkoušky bude v hydrogeologem stanovena skutečná vydatnost zrealizovaného vrtu a doporučené parametry čerpání pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami. Povolení k nakládání s podzemními vodami nebude tyto hodnoty překračovat a současně bude zohledňovat směrná čísla roční spotřeby vody vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro jednotlivé účely odběru.
- 39. Projektová dokumentace pro realizaci domovní studny bude odpovídat skutečným parametrům realizovaného vrtu.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže nebudou průzkumné geologické práce zahájeny do **2 let** ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Romana Hubáčková, Kletečná 1, 410 02 Velemín

Odůvodnění

Vodoprávnímu úřadu byla dne 29. 6. 2021 doručena žádost žadatele zastoupeného na základě plné moci společností Profivoda s. r. o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany o vydání povolení k některým činnostem – ke geologickým pracím spojených se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, na pozemku p. č. 805 v k. ú. Kletečná.

Jedná se o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (předpokládaná hloubka 75-80 m) za účelem zjištění zdroje podzemní vody pro individuální zásobování RD a pro závlahu pozemku. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně pro vodní zdroj Malé Žernoseky sběrná jímka se zářezem.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 386/2021, E. Č.: MULO 23105/2021 ze dne 20. 7. 2021 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Dne 2. 8. 2021 se na vodoprávní úřad dostavil účastník řízení pan Zdeněk Hrůza. Bylo mu umožněno nahlédnout do spisu. O nahlédnutí do spisu byl vystaven záznam, č. j. OŽP 386/2021, E. Č.: MULO 24568/2021. Své námitky pan Zdeněk Hrůza sdělil ve vyjádření dne 8. 8. 2021. Jedná se o včas podané námitky, se kterými se vodoprávní úřad vypořádal.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 a § 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projekt geologických průzkumných prací (Dipl.-Geol. Timúr Jelani, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 2372/2018, datum zpracování únor/2021.
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/13458/2021-2/032300)
- závazné stanovisko AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/0716/UL/2021-2)
- Vyjádření SČVK, a. s. (zn. č. O21690067390/TPCUL/Ka)
- plná moc

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Podmínkám vyjádření účastníka řízení: Zdeněk Hrůza, které jsou součástí vyjádření E. Č.: MULO 25340/2021 ze dne 8. 8. 2021 vodoprávní úřad vyhověl stanovením podmínek č. 8, 9, 10 ve výroku tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací průzkumných geologických prací dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s uvedeným záměrem realizace vrtných prací souhlasit. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Vojtěch Hamerník
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Rozdělovník:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):
Žadatel prostřednictvím Profivoda s. r. o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):
Obec Velemín, č. p. 96, 411 31 Velemín
Ústecký kraj prostřednictvím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí
Zdeněk Hrůza, Kletečná 10, 410 02 Velemín
Jiří Petrásek, Kletečná 5, 410 02 Velemín
Michaela Petrásková, Kletečná 5, 410 02 Velemín
Jarolím Valín, Kletečná 17, 410 02 Velemín
Heidemarie Valínová, Kletečná 17, 410 02 Velemín
Mgr. Petr Bakeš, Kletečná 2, 410 02 Velemín

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (zn. č.: O21690067390/TPCUL/Ka)

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/13458/2021-2/032300)

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/0716/UL/2021-2)

2 x spis