



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor rozvoje města a životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MULO 41647/2023
Č. j. č. spisu: OŽP 427/2023
VPE: P-18
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 15. 11. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor rozvoje města a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 5. 7. 2023, doplněné 15. 10. 2023, fyzické osobě:

Tomáš Chabr, Velemín 213, 411 31 Velemín, datum narození: 6. 9. 1980 (dále jen „žadatel“)

I. vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k některým činnostem, k záměru:

„Průzkumný hydrogeologický vrt“

Umístění:

Kraj Ústecký, obec Velemín, na pozemku p. č. 599/54 (zahrada) v k. ú. Velemín, č. h. p. 1-13-05-0110-0-00, OHL_0750 Labe od toku Ohře po tok Bílina, HGR – 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, souřadnice Y/X: 767345/988339.

Popis záměru:

Jedná se o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (předpokládaná hloubka 45 m) za účelem zajištění zdroje podzemní vody pro individuální zásobování rodinného domu pitnou a užitkovou vodou a pro zálivku zahrady. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně pro vodní zdroj Malé Žernoseky sběrná jímka se zářezem. Projekt průzkumných geologických prací zpracovala RNDr. Miroslava Plšková, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 1746/2003, datum: leden/2023, Báňské projekty Praha s. r. o.

II. Povolení se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanovených v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
2. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
3. Během vrtných prací je třeba dodržovat bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
4. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
5. Čerpací zkouška bude na průzkumném díle provedena dle ČSN 73 6614 „Zkoušky zdrojů podzemní vody“.

6. Při provádění vrtných prací bude zajištěno, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
7. Dozorující hydrogeolog stanoví potřebu měření úrovně hladiny podzemní vody během vrtných prací a čerpací zkoušky v okolních mělkých studních na pozemcích p. č. 603/1, 602/13, 602/11, st. 162, 599/35, 599/39 v k. ú. Velemín, které se nacházejí ve vzdálenosti 90-120 m od projektovaného vrtu, případně dalších studní, které budou dodatečně zjištěny.
8. Případné měření okolních studní proběhne za spoluúčasti majitelů okolních studní. Údaje budou zapsány do předávacího protokolu vrtu. Současně nebude prováděn odběr z pozorovaných studní.
9. Odběrem nebudou negativně ovlivněny zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvedně, což bude ověřeno čerpací zkouškou provedenou dle ČSN 73 6614.
10. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude podána žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo.
- 11. Projektová dokumentace pro povolení vodního díla bude obsahovat návrh montáže zařízení pro měření množství odebírané vody – certifikovaný vodoměr dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.**
12. V případě, že nebude možné provedené dílo využívat k zamýšlenému účelu, předloží stavebník do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací návrh likvidace průzkumného díla a návrh na uvedení pozemku do předchozího stavu.
13. Projektová dokumentace pro realizaci domovní studny bude odpovídat skutečným parametrům realizovaného průzkumného vrtu.
14. Bude dodrženo doporučení v hydrogeologickém posudku a projektu, který vypracovala RNDr. Miroslava Plšková, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 1746/2003, datum: leden/2023.

Budou dodrženy povinnosti vyplývající ze zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

15. Vrt bude provádět organizace, která má pro tuto činnost oprávnění vydané báňským úřadem.
16. Projekt vrtných prací bude zpracován projektantem pro tuto činnost s osvědčením vydaným báňským úřadem v souladu s vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17. Zahájení a ukončení vrtných prací bude ohlášeno nejpozději 8 dnů předem Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje ústeckého.

Budou splněny podmínky, které vyplývají z vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. zn.: SCVKZAD181421/TPCUL/Ka ze dne 5. 10. 2023, zejména:

18. Provádění, konstrukce a umístění záměru musí být podle zásad uvedených v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření SCVKZAD181421/TPCUL/Ka ze dne 5. 10. 2023: „Příloha vyjádření k dokumentaci záměru v OPVZ“
19. Během realizace je nutné respektovat obecné podmínky, omezení a zákazy platné pro OPVZ II. stupně, zejména:
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. Parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií.
 - Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno-hořečnatých substrátů, pohonných hmot.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky, zákaz používání pesticidů, zákaz zakládání skládek.
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.

20. Vrtné práce musí být prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci vrtu, resp. vrtané studny.
21. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (hloubka, intenzita).
22. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemného propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
23. Těsnící práce a zakryté konstrukce musí být prokazatelně zdokumentovány (fotodokumentace, doklady o použitých stavebních hmotách). SČVK a. s. upozorňuje, že v opačném případě nevydává kladné stanovisko ke stavbě studny.
24. Pro vydání stanoviska ke stavbě vrtané studny SČVK a. s. požaduje předložit závěrečnou zprávu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění (o provedeném hydrogeologickém průzkumu). Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat i zhodnocení souladu s výše uvedenými podmínkami.
25. V případě, že nedojde k následnému využití plánovaného průzkumného vrtu jako vodního díla (pokud nedojde vzápětí po ukončení prací k územnímu, stavebnímu a vodoprávnímu řízení), pak SČVK a.s. požadují nařídit odbornou likvidaci tamponáží v celé délce vrtané části studny a min. 1 m nade dno stávající kopané studny na podkladě samostatného projednání společností SČVK a.s.
26. V případě jakékoliv dodatečné změny v projektové dokumentaci oproti verzi přiložené k žádosti, SČVK a. s. požadují předložení změněné dokumentace k novému odsouhlasení.
27. SČVK a. s. upozorňuje, že neponese odpovědnost za případné negativní ovlivnění využitelnosti plánované navrhované vrtané studny vlivem využívání zdrojů vod (i budoucího) i za hranicí OPVZ, které slouží k hromadnému zásobování pitnou vodou.
28. SČVK a. s. upozorňuje, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které společnost SČVK a. s. využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude požadovat odpovídající náhrady.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže nebudou průzkumné geologické práce zahájeny do **2 let** ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Tomáš Chabr, Velemín 213, 411 31 Velemín

Odůvodnění

Vodoprávnímu úřadu byla dne 5. 7. 2023 doručena žádost žadatele zastoupeného na základě plné moci společností Báňské projekty Praha s. r. o., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov o vydání povolení k některým činnostem – ke geologickým pracím spojených se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, na pozemku p. č. 599/54 v k. ú. Velemín.

Protože žádost neobsahovala všechny náležitosti dle § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění žádosti dne 17. 7. 2023 pod E. Č.: MULO 27160/2023 a řízení usnesením přerušil dne 9. 8. 2023 pod E. Č.: MULO 29868/2023 podle § 45 odst. 2 správního řádu. Žádost byla doplněna dne 15. 10. 2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 427/2023, E. Č.: MULO 38153/2023 ze dne 17. 10. 2023 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- hydrologický posudek a projekt (RNDr. Miroslava Plšková, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 1746/2003, datum zpracování 01/2023)
- vyjádření SČVK a. s. (SCVKZAD181421/TPCUL/Ka)
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/09369/2023-2/032300)
- stanovisko OBÚ pro území kraje Ústeckého (SBS 08620/2023/OBÚ-04)
- vyjádření KÚÚK, odbor životního prostředí a zemědělství (KUUK/042264/2023/Pfe)
- závazné stanovisko AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/0411/UL/2023-2)
- plná moc

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námítky nebyly podány

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací průzkumných geologických prací dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s uvedeným záměrem realizace vrtných prací souhlasit. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu **13** stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor rozvoje města a životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Markéta Kulhánková

Vedoucí oddělení životního prostředí
MěÚ Lovosice

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

Tomáš Chabr prostřednictvím BÁŇSKÉ PROJEKTY PRAHA s. r. o., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1, DS

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

Obec Velemín, č. p. 96, 411 31 Velemín, DS: 6vdaqwd

Ing. Miroslav Peřina, Střekovské nábřeží 1146/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Jarmila Vocásková, Hrušovka 26, 410 02 Velemín

Roman Šnidauf, č. p. 130, 411 31 Velemín

Veronika Šnidaufová, č. p. 130, 411 31 Velemín

Fišer František, č. p. 186, 411 31 Velemín
Pavlína Fišerová, č. p. 186, 411 31 Velemín
Libor Dřevěný, č. p. 185, 411 31 Velemín
Eva Dřevěná, č. p. 185, 411 31 Velemín
Lenka Michalcová, Fáryho 330, 411 18 Budyně nad Ohří, DS: mfg2ky7
SK Velemín, z. s., č. p. 125, 411 31 Velemín, DS: sd5ahf8
Zdeněk Belza, č. p. 133, 411 31 Velemín
Renata Belzová, č. p. 133, 411 31 Velemín

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Příkladová 1689, 415 50 Teplice (zn. č.: SCVKZAD181421/TPCUL/Ka)

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/09369/2023-2/032300)

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/0411/UL/2023-2)

2 x spis