



MULNX014G8FR

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/14730/2021/OZP/PR

Louny 03.01.2022

Číslo jednací: MULNCJ 94284/2021**Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Patzaková Radka**Sídlo:** Pod Nemocnicí 237

440 01 Louny

Telefon: 415621444**E-mail:** r.patzakova@mulouny.cz

Ověření zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby)

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 17.09.2021 podala právnická osoba – městys Peruc, IČ 00265331, Oldřichova 49, 439 07 Peruc, kterou zastupuje Ing. Jiří Kubelka, IČ 62248821, Třeskonice 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1 (dále jen „žadatel“).

Na základě podané žádosti a předložených dokladů

o v ě ř u j e ve smyslu § 125 odst. 4 stavebního zákona

zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby) stavby vodního díla – „MVN Stradonice - koupaliště“ v katastrálním území **Stradonice u Pátku** na p. p. č. 5/2, 5/1, 13/4.

Účel užívání stávající stavby – v současné době stavba vodního díla slouží k akumulaci vody, plní krajinnou a společenskou funkci. Může být využita pro hasební potřeby jako zdroj požární vody.

Údaje o místě stavby:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Peruc
Identifikátor katastrálního území	718297
Název katastrálního území	Stradonice u Pátku
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	p. p. č. 5/2, 5/1, 13/4
Číselný identifikátor vodního toku	10233632
Název vodního toku	Débeřský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-13-04-028-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y přibližného středu nádrže)	1006807, 770652

Údaje o stavbě:

Název stavby	Malá vodní nádrž Stradonice – koupaliště (dále jen „MVN“)
Parametry nádrže	obdélníková nádrž 34 x 16 m s největší hloubkou u výpusti 1,96 m. Nádrž je gravitačně vypustitelná.
Objem nádrže při maximální hladině	936 m ³
Objem nádrže při normální hladině	735 m ³
Kóta maximální hladiny	194,0 m n. m.
Kóta normální hladiny	193,67 m n. m.
Kóta dna u výpusti	191,71 m n. m.
Kóta dna nejnižší	191,9 m n. m.
Plocha nádrže při normální hladině	0,0537 ha
Plocha nádrže při maximální hladině	0,0588 ha
Sklon návodního líce nádrže	1 : 1,25
Kategorie z hlediska technického bezpečnostního dohledu	nepodléhá kategorizaci

Zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby) vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1 v červenci 2019.

Vodní nádrž je historickou zapuštěnou nádrží umístěnou na pravém břehu vodního toku. Původní systém napájení byl pomocí hradítek v toku a odběrné šachty. Tento systém byl nahrazen gravitačním perforovaným potrubím PVC DN70, které je umístěno ve styku dno/svah břehu (pozemek Povodí Ohře, s. p.). Z původní odběrné šachty je nátok veden gravitačně do rozdělovací šachty u MVN. Šachta u MVN umožňuje napouštění nádrže, případně převod zpět do toku. Objekt přítoku je tvořen gravitačním perforovaným potrubím PVC DN100 délky cca 30 m. Objekt gravitačního vypouštění je tvořen šoupětovým uzávěrem JS200 a odtokovým potrubím KAM JS250 do Débeřského potoka. Provozní přeliv je proveden jako trubní šachtový přeliv z potrubí PVC JS125, které vyvedeno do odtoku za uzávěrem.

Územní rozhodnutí, stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí se v archivu Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ani v archivu žadatele nedochovala.

Vodoprávním úřadem nebyla v souvislosti s ověřením pasportu provedena kontrolní prohlídka stavby. Vodoprávní úřad ověřil zjednodušenou dokumentaci na základě předložených dokladů a znalosti místních poměrů. Předložená zjednodušená dokumentace odpovídá skutečnému provedení stavby.

K žádosti žadatel předložil 2x pasport stavby a plnou moc k zastupování.

Toto potvrzení nenahrazuje doklad o vlastnictví stavby.

Vodoprávní úřad využívá práva daného mu podle § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vydává toto ověření zjednodušené dokumentace (pasportu stavby).

Správní poplatek dle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 15 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 22.12.2021.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Příloha: 1x ověřený pasport stavby (obdrží Ing. Jiří Kubelka)

Obdrží

Městys Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc, kterého zastupuje Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46,
Tuchořice, 438 01 Žatec 1
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3