

M ě s t s k ý ú ř a d L o u n y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE: 24.11.2010
SPISOVÁ ZNAČKA: MULN/19104/2010/OŽP/Nov
ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 110127/2010
VYŘIZUJE: Ing. Nováková Marie
□ LINKA, MOBIL: 415621118, 737214180
ÚSTŘEDNA: 415621111
FAX: 415621100
E-MAIL: m.novakova@mulouny.cz
IČO: 265 209
LOUNY dne: 03.12.2010

Dle rozdělovníku

Spisový znak: 231.2
Skartační znak: A
Skartační lhůta: 20

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a odstavce 9, a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 24.11.2010 podala právnická osoba Zemědělské družstvo Podlesí Ročov, Ročov č.p.1, 439 67 Ročov (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení a předložených dokladů,

žadateli, právnické osobě **Zemědělskému družstvu Podlesí Ročov, identifikační číslo 00121550, Ročov č.p. 1, 439 67 Ročov**

I. u d ě l u j e podle § 17 odstavce 1 písmene b) vodního zákona

s o u h l a s se stavbou „**Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot**“ v katastrálním území **Horní Ročov** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 86/191.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Ročov
Identifikátor katastrálního území	740250
Název katastrálního území	Horní Ročov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	86/191
Číselný identifikátor vodního toku	143640000100
Název vodního toku	Klásterský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-013
Hydrogeologický rajon	5131
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	786082, 1018098
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře po ústí do toku Labe

Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	14397000
Název vodního útvaru podzemních vod	Rakovnická pánev
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod	51310

v tomto rozsahu:

Záměrem žadatele je osadit v prostoru svého střediska kompaktní přemístitelnou nadzemní nádrž na motorovou naftu s výdejním stojanem a přestřešenou manipulační plochou. Nádrž má objem do 24 m³. Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže, základové konstrukce, přístupových šachet, plnicích a výdejních armatur a výdejního zařízení. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášťovém prostoru. Manipulační plocha je komplet ocelové vany, pojezdového roštu a sorpční hydrofobní vložky pro zachycení ropných produktů. Ocelové profily po obvodě manipulační plochy jsou opatřeny štěrbinami pro odtok pročištěné vany. U výdejního místa je umístěna mobilní havarijní souprava.

II. stanovuje podle § 17 odstavce 2 vodního zákona dobu a podmínky pro udělení souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje – na dobu trvání skladu látek závadných vodám.
2. Po instalaci nádrže před jejím prvním naplněním bude provedena zkouška těsnosti nádrže.
3. Stáčení pohonných hmot bude prováděno za stálé obsluhy.

Odůvodnění

Dne 24.11.2010 podal žadatel žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu se skladováním látek závadných vodám. Vzhledem k tomu, že záměr podléhá dalšímu řízení, vydal správní orgán v souladu s ustanovením § 149 odstavce 1 správního řádu souhlas se stavbou formou závazného stanoviska. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část následného rozhodnutí příslušného správního orgánu. Žádost byla doložena návrhem na umístění nadzemní nádrže.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou za podmínek uvedených v obsahu závazného stanoviska.

Jedná se o modernizaci stávající čerpací stanice. Na původní sklad nafty (nadzemní dvouplášťový ocelový sklad s manipulační plochou z betonových panelů) je schválen havarijní plán. Záměrem žadatele je na místě stávající nádrže na naftu osadit kompaktní přemístitelnou nadzemní nádrž, která má zajištěnu větší ochranu podzemních a povrchových vod před jejich znečištěním ropnými produkty.

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout závazné stanovisko nebo jeho část.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu (do vlastních rukou):

1. Zemědělské družstvo Podlesí Ročov, IDDS: qvbwipb

II. Ostatní:

1. Městys Ročov, IDDS: 674bu6c
2. Povodí Ohře, s.p., Chomutov, IDDS: 7ptt8gm