

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí

náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/060875/2020/Po

Spis.zn.: MgMT/060875/2020/Po

Značka: OŽP/D-202/Po

Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 10. března 2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým jsou

Severočeské doly, a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982,

povolení změny stavby před jejím dokončením

dle ust. 94j odst. 1 a 94m odst. 1 stavebního zákona ve věci společného územního a stavebního řízení a dle § 118 odst. 2 stavebního zákona ve věci změny stavby před dokončením, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu

Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu P 2400

povolenu rozhodnutím o povolení stavby vydaným Magistrátem města Teplice, odborem životního prostředí dne 30.10.2017 pod č.j. MgMT/064245/2017, zn. ODŽP/D-202/Po; nabytí právní moci dne 22.11.2017.

Stavba řeší přeložku zbytkového Oseckého potoka (příkop 2400) v rámci celkové rekultivace a zajištění řízeného nátoků vnějších povrchových vod do prostoru odkaliště Fučík. Jedná se o přeložku příkopu P2400 v délce 1405,0 m, zaústění Valdštejnské stoky a odvedení drenážních vod z areálu firmy Kovošreal s.r.o. Obslužná komunikace k rozdělovacímu objektu nebyla předmětem řízení.

Povolená stavba řeší přeložku zbytkového Oseckého potoka (příkop P2400) v rámci celkové rekultivace a zajištění řízeného nátoků vnějších povrchových vod do prostoru odkaliště Fučík. Jedná se o přeložku příkopu P2400 v délce 1405,0 m, zaústění Valdštejnské stoky a odvedení drenážních vod z areálu firmy KOVOSREAL s.r.o. Obslužná komunikace k rozdělovacímu objektu nebyla předmětem řízení.

Stavební povolení bylo vydáno zdejším vodoprávním úřadem dne 30.10.2017, č.j. MgMT/064245/2016, sp.zn. MgMT/064245/2016, zn. ODŽP/D-202/Po, nabytí právní moci 22.11.2017. Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 13.1.2020, č.j. MgMT/135476/2019/Po, sp.zn. MgMT/135476/2020/Po, zn. OŽP/D-202/Po, NPM 5.2.2020.2019, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 12/2020. Dne 21.1.2021 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení termínu výstavby do 30.6.2021, č.j. MgMT/124662/2020/Po, zn. MgMT/124662/2020/Po, zn. OŽP/D-202/Po.

Při realizaci vtokového objektu SO 03 – Odvedení drenážních vod z KOVOSREAL s.r.o. byly v prostoru objektu nalezeny základové betonové konstrukce původních staveb. Vzhledem k blízkosti provozního objektu společnosti Autodoprava a zemní práce – Petr Fryč není možné tyto odstranit. Proto bude vtokový objekt upraven tak, aby byly svodným potrubím podchyceny vody z jímácích objektů ve správě KOVOSREAL s.r.o. a SD, a.s.

Je navrženo odvodnění stávající terénní deprese a čerpací jímky v areálu Kovošreal a odvedení dešťovou kanalizací do příkopu P2400. V prostoru stávající terénní deprese bude proveden drenážní systém svedený do nově navrhované dešťové kanalizace DN500. Vody ze stávající čerpací šachty budou odvedeny novým úsekem kanalizace do spojné šachty, odkud budou vedeny společně s vodami z drenáží směrem do příkopu P2400. Součástí návrhu jsou rovněž kanalizační uzavěry umožňující nátok vod pouze z drenáže nebo celý systém uzavřít a atypická šachta pro osazení zpětné klapky a dlužových stěn za účelem zabránění nátoků vod zpětným vzdutím do drenážního systému.

V terénní depresi bude osazena šachta Š29, dno deprese bude zatěsněno jílovým těsněním a vyrovnáno ve směru drenážního potrubí do sklonu min. 0,5 % ve směru do šachty Š29. Po provedení jílového těsnění bude plocha překryta netkanou textilií, bude uloženo perforované drenážní potrubí PP DN200 s perforací 360°. Na geotextilii se provede filtrační vrstva z drčeného kameniva (příp. inertního recyklátu) fr. 16/32 tl. 300 mm. Nad touto vrstvou bude drenáž tvořit rovněž drčené kamenivo (popř. recyklát) fr. 32/64 a finální povrch bude tvořit vrstva kameniva 16/32 tl. 200 mm. Ze šachty Š29 budou vody odvedeny plastovým kanalizačním potrubím DN500 SN10 směrem na jih přes atypickou čtvercovou šachtu Š27 vybavenou zpětnou klapkou a dvojitou dlužovou stěnou (mezi dlužemi jílové těsnění) pro zabránění nátoků vod ze stávající jímky DN2000 zpětným vzdutím. Dále je potrubí napojeno na spojnou šachtu Š26, v níž se připojuje odvodňovací potrubí od stávající jímky DN2000, šachta bude rovněž vybavena ručním stavítkem pro uzavření celého systému při případné revizi kanalizace pod spojnou šachtou.

Stávající jímka bude odvodněna plastovým potrubím PP DN500 SN10. Přelivná hrana potrubí v jímce je navržena na niveletě 203,80 m n.m. Vody jsou dále vedeny směrem na jih přes šachtu Š28, která bude vybavena ručním stavitkem pro uzavření přítoků z jímky. Odtud jsou vody vedeny směrem do spojné šachty Š26, kde jsou spojeny s vodami z drenážního systému.

V současnosti se ze stávající jímky čerpá cca 15 l/s, nově je z důvodu možného mírného nárůstu přítoků uvažováno s průtokem 20 l/s. Sklon kanalizačního potrubí v řešeném místě 0,2 %. Kapacitní průtok potrubím 168,8 l/s. Hloubka vody při částečném plnění a průtoku 20 l/s 11,5 cm (v šachtě Š26). Zpětné vzdutí v šachtě Š27 203,54 m n.m. Kanalizační potrubí DN500 PP SN10 50,3 m. Drenážní potrubí PP DN200 perforované 360° 27,3 m. Šachta kanalizační prefabrikovaná kruhová 3 ks. Šachta atypická prefabrikovaná čtvercová 1 ks.

Dále bude provedeno zvýšení průměru kanalizačního potrubí DN400 na DN500 v celé délce 1125 m od areálu Kovosreal Š25) až k zaústění do P2400 v km 0,350 vzhledem k aktualizovaným údajům o množství čerpaných vod z jímacího objektu SD, a.s. v areálu KOVOSREAL s.r.o.

Ostatní technická řešení zůstávají beze změn.

Změnou stavby před dokončením bude nově dotčen pozemek p.č. 2638/1 v k.ú. Duchcov (drenážní systém).

Orientační souřadnice (x/y): Š26 979883,17/782484,79
Š29 979866,64/782483,36

Změnou dimenze kanalizačního potrubí jsou dotčeny pozemky p.č. 2638/32, 2638/31, 2638/24, 2897/12, 2897/22, 2897/24, 2897/26, 2897/25, 2897/146, 2897/112, 2897/108 v k.ú. Duchcov a p.p.č. 523/144 (odd. z 523/116) v k.ú. Ledvice.

Účel povolené stavby vodního díla:

Řízený nátok povrchových vod do odkaliště, odvod drenážních vod z průmyslového areálu.

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace „Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu P2400 – SO 03 – Odvedení drenážních vod z Kovosreal“ ověřené vodoprávním úřadem (situace C.2 v měř. 1:200 se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby a situace úpravy vtokového objektu v měř. 1:250).

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu P2400 – SO 03 – Odvedení drenážních vod z Kovosreal“ ověřené vodoprávním úřadem; projektovou dokumentaci vypracoval Geo-Tec GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, ČKAIT ing. Jan Vondra 0013377, zak. č. 2017-277, březen 2020. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správcí dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správcí sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
6. Po ukončení zemních prací budou odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí přizváni ke kontrole kolizních míst před záhozem.
7. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (stavební podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. Také bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby.
9. Vodoprávní úřad bude přizván k provedení těsnících zkoušek.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železnic, s.o. ze dne 5.1.2021 pro činnosti v prostoru poblíž obvodu železniční vlečky: Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani

omezení jakékoliv drážní činnosti. Pokud vznikne z důvodu realizace stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro SŽ, s.o. (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje SŽ, OR UNL, Správz tratí Ústí n. L., vedoucího provozní jednotky Oldřichov u Duchcova (kontakt uveden ve vyjádření) a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy, a to na vlastní náklady (vč. fin. postihů z příp. vyloučení dopravy). Ukončení prací v ochr. pásmu žel. vlečky bude ohlášeno vedoucímu provozního střediska STO Oldřichov u Duchcova (kontakt uveden ve vyjádření), ten provede prohlídku a písemně odsouhlasí ukončení prací v ochr. pásmu vlečky a na pozemku v právu hospodařit pro SŽ, s.o. (písemná vyjádření výše uvedeného bude sloužit jako jeden z podkladů k vydání souhlasu s ukončením stavby ze strany SŽ, OR UNL). Stavebník písemně požádá o stanovisko SŽ, OR UNL, odd. ochr. pásma (kontakt uveden ve vyjádření) o ukončení stavby v ochr. pásmu vlečky a na pozemku v právu hospodařit pro SŽ, s.o.

11. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
12. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.
13. Stavba bude provedena v termínu do 06/2021.
14. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

O d ů v o d n ě n í

Dne 11.6.2020 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podaly Severočeské doly, a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982 v zastoupení GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČ 25103431 o změnu stavby před dokončením pro výše uvedené vodní dílo. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, bylo řízení přerušeno usnesením ze dne 8.7.2020, č.j. MgMT/062671/2020 do 31.8.2020 spolu se zasláním výzvy k doplnění dokladů. Dne 31.8.2020 podal stavebník žádost o prodloužení termínu přerušování řízení do 30.9.2020. Lhůta přerušování řízení byla prodloužena usnesením ze dne 9.9.2020, č.j. MgMT/090110/2020/Po. Dne 30.9.2020 požádal stavebník o prodloužení termínu přerušování řízení do 30.11.2020. Lhůta přerušování řízení byla prodloužena usnesením ze dne 13.10.2020, č.j. MgMT/102293/2020/Po. Dne 27.11.2020 byla podána žádost o prodloužení termínu přerušování řízení do 31.3.2021. Lhůta přerušování byla prodloužena usnesením ze dne 3.12.2020, č.j. MgMT/124666/2020/Po. Po doložení požadovaných dokladů bylo v řízení pokračováno.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/007562/2021/Po, sp.zn. MgMT/060875/2020/Po, zn. OŽP/D-202/Po ze dne 25.1.2021 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení změny stavby před dokončením byla doložena projektovou dokumentací vodních děl, kterou vypracoval Geo-Tec GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, ČKAIT ing. Jan Vondra 0013377, zak. č. 2017-277, březen 2020 a těmito doklady:

1. plná moc k zastupování
2. kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 17.6.2020 (č. dokladu 2052012793)
3. závazné stanovisko MgMT – ÚPSŘ (územní plánování) ze dne 9.12.2019, č.j. MgMT/139712/2019
4. vyjádření ÚZSVM ze dne 13.8.2020
5. vyjádření VITRABLOK, s.r.o. ze dne 12.8.2020
6. vyjádření MěÚ Duchcov ze dne 5.8.2020, č.j. MD/8129/2020/Po-MHal/stan
7. souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačené na situaci stavby (P. Fryč, J. Punčochář, SPÚ)
8. vyjádření SŽ, s.o. ze dne 14.12.2020, zn. 27455/2020-SŽ UNL-OPS/CP
9. vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 24.11.2020, č.j. 1202021093
10. vyjádření Povodí Ohře, s.p. (e-mail ze dne 22.1.2021)

Vodoprávní úřad dále obdržel:

11. vyjádření OBÚ ze dne 28.1.2021, č.j. SBS 03473/2021/OBÚ-04/1

Hlavní údaje stavby:

Název: Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu P2400

Kat. území: p.č. 2638/32, 2638/31, 2638/24, 2897/12, 2897/22, 2897/24, 2897/26, 2897/25, 2897/146, 2897/112, 2897/108 v k.ú. Duchcov a p.p.č. 523/144 (odd. z 523/116) v k.ú. Ledvice
Stavebník: Severočeské doly, a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982
Projektant: Geo-Tec GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, ČKAIT ing. Jan Vondra 0013377, zak. č. 2017-277, březen 2020
Termín dokončení: 06/2021

Popis stavby:

Povolena stavba řeší přeložku zbytkového Oseckého potoka (příkop P2400) v rámci celkové rekultivace a zajištění řízeného nátoků vnějších povrchových vod do prostoru odkaliště Fučík. Jedná se o přeložku příkopu P2400 v délce 1405,0 m, zaústění Valdštejnské stoky a odvedení drenážních vod z areálu firmy KOVOSREAL s.r.o. Obslužná komunikace k rozdělovacímu objektu nebyla předmětem řízení.

Stavební povolení bylo vydáno zdejší vodoprávní úřadem dne 30.10.2017, č.j. MgMT/064245/2016, sp.zn. MgMT/064245/2016, zn. ODŽP/D-202/Po, nabytí právní moci 22.11.2017. Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 13.1.2020, č.j. MgMT/135476/2019/Po, sp.zn. MgMT/135476/2020/Po, zn. OŽP/D-202/Po, NPM 5.2.2020.2019, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 12/2020. Dne 21.1.2021 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení termínu výstavby do 30.6.2021, č.j. MgMT/124662/2020/Po, zn. MgMT/124662/2020/Po, zn. OŽP/D-202/Po.

Při realizaci vtokového objektu SO 03 – Odvedení drenážních vod z KOVOSREAL s.r.o. byly v prostoru objektu nalezeny základové betonové konstrukce původních staveb. Vzhledem k blízkosti provozního objektu společnosti Autodoprava a zemní práce – Petr Fryč není možné tyto odstranit. Proto bude vtokový objekt upraven tak, aby byly svodným potrubím podchyceny vody z jímácích objektů ve správě KOVOSREAL s.r.o. a SD, a.s.

Je navrženo odvodnění stávající terénní deprese a čerpací jímky v areálu Kovosreal a odvedení dešťovou kanalizací do příkopu P2400. V prostoru stávající terénní deprese bude proveden drenážní systém svedený do nově navržené dešťové kanalizace DN500. Vody ze stávající čerpací šachty budou odvedeny novým úsekem kanalizace do spojné šachty, odkud budou vedeny společně s vodami z drenáží směrem do příkopu P2400. Součástí návrhu jsou rovněž kanalizační uzávěry umožňující nátok vod pouze z drenáže nebo celý systém uzavřít a atypická šachta pro osazení zpětné klapky a dlužových stěn za účelem zabránění nátoků vod zpětným vzdutím do drenážního systému.

V terénní depresi bude osazena šachta Š29, dno deprese bude zatěsněno jílovým těsněním a vyrovnáno ve směru drenážního potrubí do sklonu min. 0,5 % ve směru do šachty Š29. Po provedení jílového těsnění bude plocha překryta netkanou textilií, bude uloženo perforované drenážní potrubí PP DN200 s perforací 360°. Na geotextilii se provede filtrační vrstva z drčeného kameniva (příp. inertního recyklátu) fr. 16/32 tl. 300 mm. Nad touto vrstvou bude drenáž tvořit rovněž drčené kamenivo (popř. recyklát) fr. 32/64 a finální povrch bude tvořit vrstva kameniva 16/32 tl. 200 mm. Ze šachty Š29 budou vody odvedeny plastovým kanalizačním potrubím DN500 SN10 směrem na jih přes atypickou čtvercovou šachtu Š27 vybavenou zpětnou klapkou a dvojitou dlužovou stěnou (mezi dlužemi jílové těsnění) pro zabránění nátoků vod ze stávající jímky DN2000 zpětným vzdutím. Dále je potrubí napojeno na spojnou šachtu Š26, v níž se připojuje odvodňovací potrubí od stávající jímky DN2000, šachta bude rovněž vybavena ručním stavítkem pro uzavření celého systému při případné revizi kanalizace pod spojnou šachtou.

Stávající jímka bude odvodněna plastovým potrubím PP DN500 SN10. Přelivná hrana potrubí v jínce je navržena na niveletě 203,80 m n.m. Vody jsou dále vedeny směrem na jih přes šachtu Š28, která bude vybavena ručním stavítkem pro uzavření přítoků z jímky. Odtud jsou vody vedeny směrem do spojné šachty Š26, kde jsou spojeny s vodami z drenážního systému.

V současnosti se ze stávající jímky čerpá cca 15 l/s, nově je z důvodu možného mírného nárůstu přítoků uvažováno s průtokem 20 l/s. Sklon kanalizačního potrubí v řešeném místě 0,2 %. Kapacitní průtok potrubím 168,8 l/s. Hloubka vody při částečném plnění a průtoku 20 l/s 11,5 cm (v šachtě Š26). Zpětné vzdutí v šachtě Š27 203,54 m n.m. Kanalizační potrubí DN500 PP SN10 50,3 m. Drenážní potrubí PP DN200 perforované 360° 27,3 m. Šachta kanalizační prefabrikovaná kruhová 3 ks. Šachta atypická prefabrikovaná čtvercová 1 ks.

Dále bude provedeno zvýšení průměru kanalizačního potrubí DN400 na DN500 v celé délce 1125 m od areálu Kovosreal (Š25) až k zaústění do P2400 v km 0,350 vzhledem k aktualizovaným údajům o množství čerpaných vod z jímacího objektu SD, a.s. v areálu KOVOSREAL s.r.o.

Ostatní technická řešení zůstávají beze změn.

Změnou stavby před dokončením bude nově dotčen pozemek p.č. 2638/1 v k.ú. Duchcov (drenážní systém).

Orientační souřadnice (x/y): Š26 979883,17/782484,79
Š29 979866,64/782483,36

Účastníci řízení:

- Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Severočeské doly, a.s., Město Duchcov, KOVOSREAL s.r.o., Petr Fryč, Jaromír Punčochář, VITRABLOK, s.r.o.,
Státní pozemkový úřad
- Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Město Ledvice, Povodí Ohře, s.p., ÚZSVM, Správa železnic, s.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GridServices s.r.o., SČVK, a.s., Ministerstvo obrany ČR

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníky řízení nebyly vzneseny žádné návrhy ani námitky.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nejsou uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vycházejí z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména o:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- podmínky uvedené v ostatních rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů
- pro případ výskytu archeologických nálezů upozorňujeme na nutnost respektovat § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči ohledně oznámení a umožnění provedení archeologického průzkumu

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhláškou 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby včetně geodetické části
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Zaměření a zakres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Stavební deník
- Doklad o oprávnění zhotovitele k provádění vodních děl
- Vytyčovací protokoly inženýrských sítí
- Doklad o dokončení stavebních prací vč. zkoušek těsnosti
- Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
- Expertní list s vyjádřením archeologa
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- Zápis stavbyvedoucího
- Zápis o předání a převzetí stavby
- v případě podání žádosti o kolaudaci po termínu dokončení stavby (tj. po 06/2021) bude uhrazen správní poplatek dle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické infrastruktury a ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecné technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. Ověřil okruh účastníků řízení a dotčených orgánů, vzhledem ke změně vlastnických vztahů na části pozemků sousedících se stavbou zahrnul do okruhu účastníků řízení nové účastníky, vzhledem ke změně vlastnických vztahů u části pozemků dotčených stavbou zahrnul nového vlastníka do okruhu účastníků řízení a dále vzhledem ke změnám v kompetencích dotčených orgánů aktualizoval jejich okruh.

V průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení. Dne 1.2.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne 28.1.2021, č.j. SBS 03473/2021/OBÚ-04/1 k oznámení o zahájení řízení. Vodoprávní úřad nezahrnul do výroku rozhodnutí podmínku č. 3 Správy železnic, s.o., neboť se nejedná o podmínku ale o informaci týkající se majetkoprávních vztahů.

Protože vodoprávní úřad v proběhlém řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, rozhodl o povolení změny stavby před dokončením za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Správní poplatek ve výši 4000,- Kč (3000 + 1000) byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 a 18.

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

1. Severočeské doly, a.s. Chomutov, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov v zastoupení GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
2. Město Duchcov, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
3. Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 22 Ledvice
4. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
6. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
7. GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
8. SČVK, a.s., Přítokská 1689, 415 50 Teplice
9. ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
10. Správa železnic, s.o., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
11. Ministerstvo obrany – sekce ekon. a majetková, odd. ochr. úz. zájmů, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
12. Petr Fryč, Jiráskova 496, 417 05 Osek
13. Jaromír Punčochář, Dolejšova 373, 417 05 Osek
14. KOVOSREAL s.r.o., Mostecká 1487, 419 01 Duchcov
15. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice
16. VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42, 419 01 Duchcov

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

17. Městský úřad Duchcov, OVŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
18. Městský úřad Duchcov, OMHI, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
19. Magistrát města Teplice – OŽP (ochrana přírody a krajiny), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
20. Magistrát města Teplice – OŽP (les), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
21. Magistrát města Teplice – OŽP (lázně), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
22. Magistrát města Teplice – odbor dopravy, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
23. Magistrát města Teplice, ÚPSŘ (územní plánování), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
24. Městský úřad Bílina, odbor SÚ a ŽP, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina
25. Městský úřad Bílina, odbor dopravy, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina
26. Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
27. HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
28. KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
29. Drážní úřad, Wilsonova 8/300, 121 06 Praha 2
30. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429, 434 61 Most

Na vědomí:

31. ČEZ Teplárenská, a.s., Lužická 4217, 430 03 Chomutov
32. Ing. Miloslav Vaněrka, Rudolfova 3136, 415 01 Teplice
33. ČEZ, a.s. (Energotrans, a.s.), Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4
34. ČD – Telematika, Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3