

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/004833/2023/Po
Spis.zn.: MgMT/004833/2023/Po
Značka: OŽP/A-150/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 27. března 2023

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost podanou žadatelem, kterým je

Obec Modlany, 417 13 Modlany 34, IČ 00266493

a na základě tohoto posouzení

schvaluje

předložený manipulační řád vodního díla MVN Modlany na p.p.č. 78/1, 82/2, 82/8, 82/9 v k.ú. Modlany a 231/1, 231/2, 231/4, 252/2, 252/3, 481/1, 492/2, 492/3, 255/3, 280/4 v k.ú. Věštiny. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612

za těchto podmínek:

1. Manipulační řád je platný po dobu existence stavby.
2. Dojde-li ke změně podmínek, za kterých byl manipulační řád schválen, bude provedena jeho aktualizace.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612. Souřadnice (x/y): 975955/770727 (hráz v profilu spodní výpusti).

Manipulační řád je zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Popis stavby:

Jedná se o malou průtočnou vodní nádrž na bezejmenném vodním toku IDVT 10237174 v jihovýchodní části obce. V rámci stavby byla provedena stabilizace stávajícího koryta vodního toku. Stavba zahrnuje SO 01 Těleso hráze, SO 02 Spodní výpust, SO 03 Bezpečnostní přeliv, SO 04 Nádrž a úprava okolí, SO 05 Stabilizace koryta.

Vodní útvar povrchových vod: OHL_0870 – Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok. Vodní útvar podzemních vod: 46120 – křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. ČHP 1-14-01-0973, HGR 4612. Souřadnice (x/y): 975955/770727 (hráz v profilu spodní výpusti).

Nádrž bude mít funkci zadržení vody v krajině, jako krajinnotvorný prvek a pro odběr požární vody.

Kóta koruny navýšené hráze	187,50 m n.m.
Délka koruny hráze	28,75 m
Min. úroveň vzdušní paty hráze	185,48 m n.m.
Max. výška hráze nad terénem	2,02 m
Šířka koruny hráze	3,0 m
Šířka zpev. komunikace na koruně hráze	2,0 m
Sklon návodního svahu	1:3,3
Opevnění návodního svahu	drcené kamenivo po korunu hráze, kamenná patka v patě svahu
Sklon vzdušního svahu	1:2,0
Opevnění vzdušního svahu	ohumusování tl. 100 mm, osetí travní směsí
Kóta provozní hladiny	187,0 m n.m.
Zatopená plocha při provozní hladině	1110 m ²
Zatopený objem při provozní hladině	973 m ³
Délka vzdutí při provozní hladině	74,0 m
Kóta maximální hladiny	187,50 m n.m.
Zatopená plocha při max. hladině	1367 m ²
Zatopený objem při max. hladině	1593 m ³
Délka vzdutí při max. hladině	76,0 m

Odůvodnění

Dne 11.1.2023 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník Obec Modlany, 417 13 Modlany 34, IČ 00266493 o schválení manipulačního řádu vodní nádrže. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dopisem ze dne 28.2.2023, č.j. MgMT/027232/2023/Po, sp.zn. MgMT/004833/2023/Po, zn. OŽP/A-150/Po všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. Zároveň upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje. Ve stejném termínu měl možnost uplatnit své námitky oslovený spolek, pokud se do řízení přihlásí. Spolek se do řízení nepřihlásil.

Společné povolení stavby spolu s povolením k nakládání s vodami bylo vydáno Magistrátem města Teplice, odborem životního prostředí dne 23.6.2021 pod č.j. MgMT/131755/2020/Po, sp.zn. MgMT/131755/2020/Po, zn. OŽP/A-150/Po; nabylo právní moci dne 17.7.2021.

Manipulační řád zpracoval Ing. František Betlach, Čenkovice 38, 561 64 Čenkovice, ČKAIT 0014455, IČ 14154234, listopad 2022. Manipulační řád byl odsouhlasen Povodím Ohře, s.p. Chomutov dne 2.1.2023, zn. POH/64843/2022-2/032100.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a předložený manipulační řád vodního díla a usoudil, že je zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a že jeho schválením nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a jsou tak dány podmínky řádného užívání a provozování vodního díla.

Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a schvaluje předložený manipulační řád vodního díla, jehož vlastníkem a provozovatelem je Obec Modlany.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Příloha (po nabytí právní mocí rozhodnutí): schválený manipulační řád

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

Magistrát města Teplice – OŽP (ochr. přírody), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Na vědomí:

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov