



LEGENDA

- 01

Vrata dvoukřídllová ocelová se zateplením 4700/5000 mm
- 02

Vrata dvoukřídllová ocelová se zateplením 4850/5000 mm
- 03

Dveře plastové vchodové se zateplením 900/2000 mm
- Zateplovací sendvičové panely PUR
– stěnové tl. 100 mm
– střešní tl. 120 mm
- Železobetónová stěna
- a

Sběrná jímka na vodu
- b

Půdní schody stahovací
- c

Zvlhčovací clona
- d

Dělicí stěna
- e

Ventilátor, pracovní tlak 200 Pa, objem vzduchu až 30000 m3/hodinu, příkon 4 kW. Je určen pro dopravu vzduchu o teplotě –15°C až +40°C. Na straně sání je namontovaná ochranná mříž.

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
1.01	Sklad brambor BOX 1	346,26 m2
1.02	Sklad brambor BOX 2	228,46 m2
1.03	Sklad brambor BOX 3	228,46 m2
1.04	Sklad brambor BOX 4	227,29 m2
1.05	Technický prostor 1	23,52 m2
1.06	Technický prostor 2	15,84 m2
1.07	Technický prostor 3	15,84 m2
1.08	Technický prostor 4	15,36 m2

LEGENDA

- A

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 81W, 12400lm, 4000K, IP65
- B

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 44W, 4000K, 6200lm, IP66
- VO1

LED REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO 56W, 7400lm, 3000K, IP65
- N1

FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA
- xxx lx

MINIMÁLNÍ HLADINA OSVĚTLENOSTI
- SPÍNAČ NA POVRCH, ŘAZENÍ 1, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ NA POVRCH, ŘAZENÍ 6, 10A/250V, IP44
- ROZVADĚČ NN

PROJEKT EI POUZE PRO DSP
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil		
Milan Kostka	Milan Kostka	Milan Kostka		
Kraj : Vysočina		Místo : Kamenice/Lipou		Formát :
Investor : AGRONOVA M&P spol. s r. o. Kamenice/Lipou				Datum :
Akce : SKLAD BRAMBOR V ZEMĚDĚLSKÉM AREÁLU AGRONOVA KAMENICE NAD LIPOU				Účel :
				Č. Zakázky:
Obsah : SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE				Měřítka :
Výkres : PŮDORYS 1.NP_OSVĚTLENÍ				Číslo výkr.
				D.1.3.2.1