



LEGENDA

- 01

Vrata dvoukřídlová ocelová se zateplením 4700/5000 mm
- 02

Vrata dvoukřídlová ocelová se zateplením 4850/5000 mm
- 03

Dveře plastové vchodové se zateplením 900/2000 mm
- Zateplovací sendvičové panely PUR
– stěnové tl. 100 mm
– střešní tl. 120 mm
- Železobetónová stěna
- a

Sběrná jímka na vodu
- b

Půdní schody stahovací
- c

Zvlhčovací clona
- d

Dělicí stěna
- e

Ventilátor, pracovní tlak 200 Pa, objem vzduchu až 30000 m3/hodinu, příkon 4 kW. Je určen pro dopravu vzduchu o teplotě –15°C až +40°C. Na straně sání je namontovaná ochranná mříž.

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
1.01	Sklad brambor BOX 1	346,26 m2
1.02	Sklad brambor BOX 2	228,46 m2
1.03	Sklad brambor BOX 3	228,46 m2
1.04	Sklad brambor BOX 4	227,29 m2
1.05	Technický prostor 1	23,52 m2
1.06	Technický prostor 2	15,84 m2
1.07	Technický prostor 3	15,84 m2
1.08	Technický prostor 4	15,36 m2

LEGENDA

- TS

TLAČÍTKO „ TOTAL STOP“ , 10A/230V, IP55
TABULKA S TEXTEM: HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP.
- ZS

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP54 - ZÁS. 4x 16A/250V
- ZÁS. 1x 16A/400V
- ZÁS. 1x 32A/400V
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 230V
EL. KABELOVÝ VÝVOD 400V
- POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ - NOVÁ (KOMPAKTNÍ PILÍŘ)
- ROZVADĚČ NN
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU - DRÁTĚNÝ
- CHRÁNIČKA Dxx
- TRASA ŽLABU

PROJEKT EI POUZE PRO DSP
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil			
Milan Kostka	Milan Kostka	Milan Kostka			
Kraj : Vysočina		Místo : Kamenice/Lipou		Formát :	8x A4
Investor : AGRONOVA M&P spol. s r. o. Kamenice/Lipou				Datum :	12/2025
Akce : SKLAD BRAMBOR V ZEMĚDĚLSKÉM AREÁLU AGRONOVA KAMENICE NAD LIPOU				Účel :	DSP
				Č. Zakázky:	ZK25_107
				Měřítka :	Číslo výkr.
Obsah :		SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		1:100	D.1.3.2.2
Výkres :		PŮDORYS 1.NP_ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE			