



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ² .)
1.01	STAJ	209,3
1.02	DOJIRNA 2 x ROBOT	36,4
1.03	KANCELÁŘ	13,8
1.04	MLÉČNICE	29,4
1.05	STROJOVNA	19,0
1.06	DOJIRNA 2 x ROBOT	39,2
1.07	PŘÍPRAVNA MLÉKA	18,5
1.08	STAJ	315,9
1.09	VENKOVNÍ USTAJENÍ	132,1
1.10	MANIPULAČNÍ PLOCHA	54,9
1.11	MANIPULAČNÍ PLOCHA	373,8
1.12	STROJOVNA TEPLA	8,7

- SB10-11 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ DO VLHKY
SB10-11 TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ OTOČNÝ
R.J. ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA VENTILÁTORŮ V1-2
6-9 EL. POHON ROLOVACÍCH PLACHET 230V
10-11 EL. POHON SVĚTLÍKŮ 400V
STV3.4 PROSTOROVÝ TERMOSTAT
V1.2 HORIZONTÁLNÍ VENTILÁTOR 400V, 750W
V3.4 VENTILÁTOR 230V, 112W
MS METEOSTANICE (OVLÁDÁNÍ BOČNÍCH PLACHET A VĚTRACÍ ŠTĚRBINY)
R01 HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

Napětíová soustava 230/400V AC 50Hz, TN-C-S,
Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje,
doplněná proudovými chrániči a pospojováním

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. 17.28. října 17 370 01 České Budějovice	Tel.: +420 387 021 812 Fax: +420 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	DIVIZE: Zemědělské stavby a dopr. technologie
	Vypracoval Vochodka P.	Odpovědný projektant Vochodka P.	Autorem Ing. PARYŽKOVÁ
Název akce:		Obecní úřad Kraj	BOBROVÁ VÝSOČNÁ
Místo stavby:	Datum Formát Měřítko Číslo zakázky		
Investor:	Bobrovská, a.s. 582 56 BOBROVÁ 308	25/02.03	S001
Příloha:	EI - VĚTRÁNÍ	Číslo výkresu	D.1.4.7-5