



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ² .)
1.01	STAJ	209,3
1.02	DOJRNA 2 x ROBOT	36,4
1.03	KANCELÁŘ	13,8
1.04	MLÉČNICE	29,4
1.05	STROJOVNA	19,0
1.06	DOJRNA 2 x ROBOT	39,2
1.07	PŘÍPRAVNA MLÉKA	18,5
1.08	STAJ	315,9
1.09	VENKOVNÍ USTAJENÍ	132,1
1.10	MANIPULAČNÍ PLOCHA	54,9
1.11	MANIPULAČNÍ PLOCHA	373,8
1.12	STROJOVNA TEPLA	8,7

- 1-3 OBĚHOVÉ ČERPADLO
E12-15 TOPNÉ TĚLESO NAPÁJECÍHO ŽLABU 230V
ST1,2 PROSTOROVÝ TERMOSTAT
E9 EL. OHŘÍVAČ VODY 400V, 4-kW
E10,11 EL. OHŘÍVAČ VODY 400V, 6-kW
E1-6 EL. KARBONOVÝ INFRAŽAŘIČ IQ STAR 230V, 2500W, IP55
E7,8 EL. PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 230V, 1500W
R01 HLAVNÍ ROZVADEČ OBJEKTU

Napětí: 230/400V AC 50Hz, TN-C-S.
Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje,
doplněná proudovými chránci a pospojováním

	AGP-nova spol. s r.o. Projetkova a stavební spol. s r.o. 17, 28. října 17 370 01 Čestná Budějovice	Tel.: +420 387 021 812 Fax: +420 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	DIVIZE: Zemědělské stavby a dojížděcí technologie
Vypracoval: Vochovka P.	Odpovědný projektant: Vochovka P.	Tel.: +420 602 118 817 E-mail: vchovka@agpnova.cz	Autorizoval: ING. PARYZKOVÁ
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU, BOBROVÁ	Obecní úřad: BOBROVÁ	Kraj: VYSOČINA	
Místo stavby: BOBROVÁ	Datum: 01/2025	Formát: 12x44	
Investor: Bobrovská, s.s. 592 55 BOBROVÁ 308	Měřítko: 1:100	Číslo zakázky: 25/02/03	
Příloha: EI - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY	Stupeň: VR	Objekt: SO01	
	Číslo výkresu: D.1.4.7-6		