



ŘEZ A



ŘEZ B



VÝPIS VÝZTUŽE						
č.po- ložky		Délka	Kusy	CELKEM bm		
		[mm]		6	8	12
1	12	8 000	8	-	-	64,00
2	12	7 300	8	-	-	58,40
3	12	3 800	4	-	-	15,20
4	12	2 800	8	-	-	22,40
5	8	1 180	108	-	127,44	-
6	8	1 260	58	-	73,08	-
7	8	800	12	-	9,60	-
				-	-	-
CELKEM		délka - bm		0,00	210,12	160,00
		hmotnost 1bm		0,222	0,395	0,888
		hmotnost po Φ		0,00	82,91	142,05
				224,96		
VÝPIS SÍTÍ						
č.po- ložky	Rozměry			Kusy	CELKEM plocha sítí	
	[mm]				Q188A	KH31
S1	Q188A	6 000	2400	4	57,60	
S2	Q188A	6 000	1300	1	7,80	
S3	Q188A	5 200	1300	1	6,76	
CELKEM		délka - bm			72,16	0,00
		hmotnost 1bm			3,020	3,080
		hmotnost po Φ			217,92	0,00
				442,88		

BETON C 20/25
směs: zavhlhá
OCEL B500B

krytí výztuže - horní 15 mm
- boční 30 mm
- spodní 20 mm na zdivu

NÁZEV STAVBY				<div><div>ASK</div><div>PROJEKT S.r.o.</div></div> <div>ARCHITEKTURA STATIKA KONSTRUKCE</div> <div>IČ: 261 11 128</div> <div>Podhájek č.p. 60 391 81 Veselí nad Lužnicí</div> <div>Tel.: 389 501 068; email: hej@askprojekt.cz</div>		PARE Č.					
FRIGOEXIM SO 105 KOTELNA											
ČÁST D.3. - ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ											
GENERALNÍ PROJEKTANT		Ing. Jaromír Hronza, Atelier RUBIKON spol. s r.o.				DATUM/zakázka		12.2025/ 25–023			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI		Ing.Jaroslav Hejl		VYPRACOVAL		Bc.Pavel Kukačka		KONTROLOVAL		Ing.Jaroslav Hejl	
INVESTOR		FRIGOEXIM spol. s r.o., Pokratice, Březinova cesta 136/41						DOKUMENTACE		DPS	
OBSAH VÝKRESU						MĚŘITKO		KÓD/ ČÍSLO PŘÍLOHY			
VÝZTUŽ NADBETONÁVKY STROPU						1:50		D.3.4 / 06			