



LEGENDA ARMATUR:

- KK - KULOVÝ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- KKF - KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- F - FILTR ZÁVITOVÝ
- VP - VENTIL PŘÍRUBOVÝ
- ZKP - ZPĚTNÁ KLAPKA MEZI-PŘÍRUBOVÁ
- FP - FILTR PŘÍRUBOVÝ
- OKP - ODVADEČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ
- Pi - MANOMETR
- Ti - TEPLOMĚR
- VK - VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT

LEGENDA ČAR:

- ZARÍZENÍ
- BUDOVA A JEJÍ OBRYŠ
- ARMATURY
- ROZVODY PÁRY (10 bar)
- VRATNÝ KONDENZÁT Z TECHNOLOGIE
- ODPADNÍ VODA - TLAKOVÁ
- ODPADNÍ VODA - BEZTLAKÁ
- ODPADNÍ VZDUCH
- NAPÁJECÍ VODA PRO KOTEL
- STUDENÁ VODA - UPRAVENÁ
- STUDENÁ VODA - NEUPRAVENÁ
- TEXTY A KÓTY

POTRUBÍ VRATNÉHO KONDENZÁTU OD TECHNOLOGIE, SPÁDOVAT DO KONDENZÁTNÍ NÁDRŽE

KONDENZÁTNÍ NÁDRŽ
O OBJEM 3000l/6bar

KOMPRESOR NA STLAČENÝ VZDUCH
(OVLÁDÁNÍ PNEUMATICKÝCH POHONŮ)
DOPOJENO PPR ROZVODY

SESTAVA ÚPRAVY VODY
- VČETNĚ DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ BUDE NAVRŽENO DLE POŽADAVKŮ
VÝROBCE VYBRÁNEHO ZARÍZENÍ A KOTLE

POZNÁMKA:

- ÚPRAVNU VODY NAVRHNOUT DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZVOLENEHO ZARÍZENÍ KOTELNY (PARNÍCH KOTLŮ) A POŽADAVKU NA JEJICH KVALITU NAPÁJECÍ VODY

Revision	Datum / Date	Popis změny / Change description	Vydal / Publisher
----------	--------------	----------------------------------	-------------------

Souladný systém: JTSK Výkový systém: ±0,000 =254,38 m.n.m. BpV

FRIGOEXIM změna užívání kotelny

Česká 3351
470 01 Česká Lípa

INVESTOR / DEVELOPER

FRIGOEXIM, spol. s r.o.

Břežnava cesta 136/41
Pokřovice
412 01 Lomeměřice

GENERALNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

ATELIER RUBICON s.r.o.

Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lípa
Office: Školní 706, 4730 2 Nový Bor
T +420 602228651
E info@atelierrubicon.com
CIS www.rubicon.com

ZPRACOVATEL / PROFESSE / DESIGNER	OPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
VIATHERM spol s r.o. Varšavská 570/40, 700 00 Ostrava - Hrabůvka Office: Školní 706, 4730 2 Nový Bor T +420 728 397 247 E projekt@viatherm.com	ONDŘEJ ZAHRADNÍK	ONDŘEJ ZAHRADNÍK	ONDŘEJ ZAHRADNÍK
	STUPEŇ / STAGE	DSP	ZÁKAZKA Č. 785

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION	ČLENĚNÍ / STRUCTURE
PROFESSE / PROFESSION DPS	DATUM / DATE 12/2025
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY	DATUM REVIZE REVISION DATE
	MĚRITKO / SCALE /
	POČET A4 A1
	PÁRE
OBJEKT / OBJECT SO 105	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NUMBER
	REVIZE REVISION
	UT02

POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ KOTLŮ:

- JE UVEDENO SCHÉMATICKÉ VYBAVENÍ PARNÍCH KOTLŮ
- VYBRANÝ DODAVATEL PLYNOVÝCH KOTLŮ A REALIZACE STAVBY ZAJISTÍ, ABY VYBAVENÍ ODPOVÍDALO POŽADAVKŮM NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2016 Sb. a ČSN EN 12953-6