



POZNÁMKY:

- NOVÝ KOMÍN PLYNOVÉHO PARNÍHO KOTLE K1 BUDE VEDEN PO FAŠÁDĚ A BUDE KOTVEN ZA POMOČI KOVOVÝCH OBJÍMEK PRO KOMINY
- KOUŘOVOD VEDENÝ V PROSTORU KOTELNY BUDE VYVĚŠEN ZE STROPU KOTELNY
- KOMÍN BUDE TRÍSLOŽKOVÝ A VYHOTOVEN Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU
- KOMÍN MUSÍ BÝT VYVEDEN MINIMÁLNĚ 1m NAD STŘECHU PŘÍLEHLÉ BUDOVY
- V T-KUSU BUDE INSTALOVÁN ODVOD KONDENZÁTU, ZE KTERÉHO BUDE SVEDENO PPR POTRUBÍ DO NOVÉ VYHOTOVENÉ KANALIZACE V KOTELNĚ
- REVIZNÍ OBLOUK BUDE INSTALOVÁN V PROSTORU NOVÉHO PARNÉHO KOTLE
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE, JE DODAVATELSKÉ FIRMA POVINNA PŘEMĚRIT STĚŽENÍ VZDÁLENOSTI PRO SPRÁVNOU INSTALACI KOMÍNU

Revision	Datum / Date	Popis změny / Change description	Vydal / Publisher
Souřadný systém: JTSK		Výškový systém: ±0,000 =254,38 m.n.m. Bpv	

NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME		Česká 3351 470 01 Česká Lípa	
INVESTOR / DEVELOPER		ATELIER RUBICON	
FRIGOEXIM, spol. s r.o.		ATELIER RUBICON s.r.o. Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lípa Office: Školní 706, 4730 2 Nový Bor T: +420 602228651 E: info@atelierrubicon.com OS: www7b www.atelierrubicon.com	
Březinova cesta 136/41 Pokřovice 412 01 Litoměřice		ARCHTEKT / HEAD OF DESIGN PROJECT ING. JAROMÍR HRONZA	

ZPRACOVATEL / PROFESSION / DESIGNER	OPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
VIATHERM spol. s r.o. A: Váňská 570/40, 705 00 Olomouc - Hulvsky C: Školní 12, 408 01 Rumburk T: +420 728 397 247 E: projekt@viatherm.cz W: www.viatherm.cz	ONDŘEJ ZAHRAĐNÍK	MAREK KRAJČOVÍČ	ONDŘEJ ZAHRAĐNÍK
STUPĚŇ / STAGE		DSP	ZAKÁZKA Č. 785

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION		ČLENĚNÍ / STRUCTURE			
PROFESE / PROFESSION	DATUM / DATE	DATUM REVIZE / REVISION DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMAT	PÁRE
VYTÁPĚNÍ / HEATING	12/2025		1:10	A1	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER		REVIZE / REVISION	
KOMÍN PARNÍHO KOTLE K1		SO 105		UT04	