



POZNÁMKA:

- ROZDĚLOVAČ PÁRY SVAŘIT VODOTĚSNĚ, PROVOZNÍ TLAK PÁRY 10bar
- ROZDĚLOVAČ PÁRY POD IZOLACÍ OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
- ROZDĚLOVAČ PÁRY USADIT NA PŘIPRAVENOU OCELOVOU KONSTRUKCI NA PODLAHU KOTELNY

LEGENDA ČAR:

- ZAŘÍZENÍ
- TEXTY A KÓTY

Revision	Datum/ Date	Popis změny / Change description	Vydal / Publisher
		Souřadný systém: JTSK	Výškový systém: ±0,000 =254,38 m.n.m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME		Česká 3351 470 01 Česká Lípa	
FRIGOEXIM zm ěna užívání kotelny			
INVESTOR / DEVELOPER			
FRIGOEXIM, spol. s r.o.		GENERALNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT	
Březinova cesta 136/41 Pokratice 412 01 Litoměřice			
			
		ATELIER RUBICON s.r.o. Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lípa Office: Sklářská 706, 4730 2 Nový Bor T + 420 60222651 E info@atelierrubicon.com DS kew7ti www.atelierrubicon.com	
		ARCHITEKT / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
		ING.JAROMÍR HRONZA	

ZPRACOVATEL PROFESE / DESIGNER <b>VIATHERM spol s r.o.</b> Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulvsky Office: Sklařská 706, 4730 T +420 728 397 247 E projekce@viatherm.com			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ondřej Zahradník		VYPRACOVAL Ondřej Zahradník	KONTROLOVAL Ondřej Zahradník
			STUPĚN / STAGE DSP		ZAKÁZKA Č. <b>785</b>	

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION					ČLENĚNÍ / STRUCTURE				
PROFESE / PROFESSION  DPS					DATUM / DATE  12/2025	DATUM REVIZE REVISION DATE	MĚŘÍTKO / SCALE  1:10	POČET A4 NUMBER A4  A2	PŘE
					NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION  ROZDĚLOVAČ PÁRY				
					OBJEKT / OBJECT  SO 105		ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NUMBER  UT05	REVIZE REVISION	