ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI NÁJEMCE

A.W. CHLAZENÝ - EXPEDICE - VÝŠKA PODHLEDU 5,5 m

celkem 48 paletových míst (1 paleta přízemí + 2 patra)

celkem 208 paletových míst (1 paleta přízemí + 3 patra)

A.W. CHLAZENÝ - TVARŮŽKY-výška podhledu 7,3m

A.W. CHLAZENÝ - PŘEKUPOVANÉ - výška podhledu 7,3 m

celkem 45 paletových míst v přízemí

celkem 92 paletových míst (1 paleta přízemí + 3 patra)

MRAZÍCÍ BOX
výška podhledu 5,5 m

celkem 18 paletových míst (1 paleta přízemí + 2 patra)

celkem 22 paletových míst (1 paleta přízemí + 1 patro)

celkem 54 paletových míst (1 paleta přízemí + 1 patro)

A.W. NECHLAZENÝ - PŘEKUPOVANÉ - výška podhledu 3 m
(1 paleta přízemí + 4 patra)
(celkem 220 palet)

B1.01 B1.02 B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 B1.09 B1.10 B1.11 S.V.2750mm B1.12 B1.13 S.V.2500mm B1.14 S.V.3850mm B1.15 B1.16 B1.17 B1.18 B1.19 B1.20 B1.24 B1.25 B1.26 B1.27

D1.01 D1.02 S.V.3550mm D1.03 S.V.3300mm

C1.01 S.V.3550mm C1.02 S.V.2800mm C1.03 S.V.3300mm C1.04 S.V.3300mm C1.05 S.V.3300mm C1.06 S.V.2800mm C1.07 S.V.2800mm

E1.01 S.V.3250mm E1.02 E1.03 E1.04 E1.05 E1.06 E1.07 E1.08 E1.09

BEZ VZDUCHOTECHNIKY

OKNO NA VZORKY

CHODBA

ODPADY

NÁKLADÁNÍ SÝRŮ

SDK PŘEDSTĚNA

PODTLAK

NIKA PRO PBZ

OBKLOPTAVKA STĚNOVÁ MŘÍŽKA, PEVNÉ LAMELY 400x100

ODVOD VZDUCHU POD STROPEM SPIROLU

VSTUP

VÝSTUP

POŽÁRNÍ KLAPKY VE STROPU

VYVÁLEČ PÁRY

TAVIČKA

BALIČKA

VPUST

obklad

EI 60 DP3

5.PK.01
5.PK.02
4.PK.03
4.PK.02
4.PK.01
1.PK.01
1.PK.02
1.PK.03
1.PK.04

VZT-1(HC.1)
VZT-1(HC.2)
VZT-3
VZT-11
VO-4.1
VO-4.2

7x157,14X320

ŘEZ D-D

LEGENDA

- SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU (POTRUBÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLOVÁNÍ SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 25mm S AL. POLEPEM)
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU (POTRUBÍ PO REKUPERAČNÍ TEPELNÉ IZOLOVÁNÍ SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 25mm S AL. POLEPEM)
- PŘÍVOD OHŘÁTÉHO/CHLAZENÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TL. 25mm S AL. POLEPEM
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 50 mm, VPŘÍPADĚ VIDITELNÉHO VEDENÍ
- POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVANÁ HADICE
- DISTRIBUČNÍ ELEMENT - PŘÍVOD VZDUCHU
- DISTRIBUČNÍ ELEMENT - ODVOD VZDUCHU
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR VČ. PRUŽNÝCH MANŽET
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- UZAVÍRACÍ PŘÍMOČINNÁ REGULAČNÍ KLAPKA (1 - SERVOPOHON)
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA (PODSTROPNÍ PROVEDENÍ) VČ. MOTIVAČNÍCH ZAPAVOVACÍCH IZOLÉRŮ

VERTIKÁLNÍ VEDENÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

ŠIPKA - SMĚR TOKU MÉDIA
ČÁRA - SMĚR VEDENÍ POTRUBÍ

MEZERA PRO OVĚŘENÍ PŘÍVODU VZDUCHU MIN. 10 mm, DOPORUČENO 15 mm

SÁNÍ PŘÍVOD PROUDĚNÍ
VÝFUK ODTAH

PŘÍVOD OHŘÁTÉHO VZDUCHU (m3/h)
INTENZITA VĚTRÁNÍ
ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU (m3/h)

POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE:

VEŠKERÉ POŽADAVKY JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. NÍŽE UVEDENÉ BODY UZNAČUJÍ MÍSTA PŘIPOJENÍ SLUŽEB NEBO PŘÍVODU A ODVODU HODNOTY DO JEDNOTLIVÝCH KANALIZACÍ.

- EL – SILOVÝ PŘÍVOD (ZAJISTÍ PROFESE ELEKTRO - SILNOPROUD)
- KAN – ODVOD KONDENZÁTU (ZAJISTÍ PROFESE ZT)
- VYTOHL – VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ (ZAJISTÍ PROFESE UT+CH)

POZNÁMKY:

- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT UŽITY K JINÉ VÝSTAVBĚ BEZ SOUHLASU AUTORA. JAKÉKOLIV NEDOVOLENÉ ZNEUŽITÍ NEBO DISTRIBUCE TÍMTO VZNIKLÁ PŘÍPADNÁ ŠKODA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ ZNEUŽITÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI PROSÍM PROSTUDUJTE CELÝ PROJEKT.
- PŘED INSTALACÍ PROVĚŘIT TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V DOKUMENTU.
- KONTROLU V MÍSTĚ PROVÁDĚJTE.
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH.
- VŠECHNY KÓTY V PROJEKTU JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY KÓTY V PROJEKTU JSOU ZE ČISTÉ PODLAHY. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PROVEĎTE REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SE SEZNAM S KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM A DETAILY PROJEKTU.
- POSTUPY PRACÍ JSOU V PROJEKTU UVEDENY.
- PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
- PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE PŘEDEPSANÉ POSTUPY PRAC