


Objekt: **Ministerstvo zemědělství**

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: + 420 724 079 514

web: [www. https://eagri.cz](https://eagri.cz)

Základní přehled přístupnosti



Přístupnost budovy a architektonické bariéry		
Kategorie přístupnosti objektu	Částečně přístupný	
Přístupnost prostředí a architektonické bariéry		
Vyhrazené parkovací stání (VPS)	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Přístup ke vstupu do budovy od zastávky MHD	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Vstup do budovy	• Dveře dvoukřídlé	Šířka 1,3 m
Pohyb po budově - vertikální	• Schodiště	
Pohyb po budově - horizontální	• Dveře (s prahy)	
Bezbariérové WC	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>

Uživatelský popis objektu

Vstup

Do administrativní budovy vede 5 vstupů, z nichž 2 hlavní vstupy jsou z čelní strany budovy, které jsou přímo z úrovně přilehlého chodníku vedoucího ulicí Jiráskova. Vstup (vjezd) na chodník je upraven nájezdy v rámci komplexního bezbariérového řešení pohybu osob po ploše této ulice. Druhý vstup do budovy je umožněn z protilehlé strany budovy – ze dvora. Plocha dvora je položena níž, než je 1.NP a pro vstup do budovy je nutné překonat 5 schodů. Tyto 3 vstupy jsou dvoukřídlými dveřmi s průchozí šířkou 65 cm při uzavření jednoho křídla. Boční vstupy nejsou běžně používané a vedou do skladových a obslužných prostor. Tyto 2 vstupy jsou jednokřídlými dveřmi s průchozí šířkou 80 cm. Přístup je po 4 schodech.

Po vstupu do hlavní chodby budovy jsou před vlastním výstupem do dalších podlaží prosklené dvoukřídlé kyvné dveře o šířce obou křídel 150 cm. Pro obsluhu a další pohyb postiženého po budově je nutný telefonický kontakt příslušného pracovníka, který pomůže s případným pohybem postiženého do dalších nadzemních podlaží v budově. Zvonková signalizace u vstupu do budovy není.

Pohyb po budově ve čtyřech nadzemních podlažích zajišťuje schodiště s větším počtem stupňů v jednotlivých ramenech (12 schodů v jednom rameni schodiště, 2 ramena schodiště mezi podlažími,

s odpočívadlem uprostřed). Schodiště je po obou stranách opatřeno zábradlím, ale není vybaveno schodišťovým výtahem pro invalidy.

Interiér

Prostornou vstupní chodbou v 1. NP s prosklenými dvoukřídlými dveřmi o šířce 150 cm projdeme do prostoru, ze kterého vede schodiště budovy široké 150 cm do 2. NP až 4. NP. V těchto podlažích jsou umístěné státní organizace. Mezi jednotlivými podlažími jsou 2 ramena schodiště s odpočívadlem v mezipodlažích. Každé rameno má 12 schodů. Vstup z prostoru schodiště do hlavní chodby v každém podlaží je možný pouze prosklenými dvoukřídlými kyvnými dveřmi o šířce obou křídel 150 cm. V 1. NP jsou situované obslužné prostory budovy jako je kotelna, sklad, rozvodna, hlavní uzávěr vody, spisovny. Budova je bez recepce, bez přítomnosti veřejných obchodů, veřejných stravovacích zařízení. Stravování si nájemci budovy zajišťují z vlastních zdrojů, v kuchyňkách situovaných v každém podlaží budovy. Vstupy do kanceláří vedou z obou stran široké chodby, která je v délce celé budovy a vede jejím středem ve 2. NP až 4. NP. Vstupní dveře do kanceláří jsou jednokřídlá o šířce 80 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Výtah

V budově není instalován výtah. Pohyb po budově je možný pouze po schodišti.

Hygienické zázemí

Budova č.p. 1320 má 4 nadzemní podlaží. V 1. NP jsou umístěná 3 hygienická zázemí. Dvě WC slouží pro obsluhu technického zázemí, jedno WC spolu s kuchyňkou je určeno pro klienty využívající zasedací místnost budovy. Ve 2. NP až 4. NP je hygienické zázemí v podobě kuchyňky a WC rozlišených na pánské a dámské. Do hygienického zázemí ve 2.NP až 4. NP, rozděleného do dvou samostatných sousedících místností, se dveřmi o šířce 80 cm a výšce 195 cm vstupuje předsíňkou, ve které jsou umístěná 2 umyvadla s teplou vodou. Na dámských toaletách z předsíňky pak vedou dvoje dveře o šířce 60 cm a výšce 195 cm do 2 samostatných WC. Na pánských toaletách je umístěna 1 uzamykatelná kabina WC a dále 2 pisoáry. Dveře jsou stejných parametrů jako na dámských toaletách. Výška dveří je standardně 195 cm. Jak už bylo zmíněno, toalety jsou uzamykatelné s hygienickým příslušenstvím pro umytí a sušení rukou – umyvadlem s nástěnnou baterií, zásobník na papírové ručníky, toaletní papír, případně zařízením pro dezinfekci prkénka. V budově není zřízeno hygienické zázemí určené pro invalidy.

Parkování

K administrativní budově MZe příslušná plocha vnitřního dvora, která je plně využívána pro parkování cca 16 služebních vozidel státních organizací, nájemců a klientů. Na ploše není umístěno vyhrazené parkovací místo pro imobilní osoby, nicméně po dohodě je možné v případě návštěvy imobilní osoby její vozidlo na ploše dočasně zaparkovat. Z této parkovací plochy je možný bezbariérový přesun ke hlavnímu vstupu do budovy.

Kategorizace přístupnosti

Na základě potřeb klientů s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související kategorizace. Ta slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav však striktně dodržujeme platnou vyhlášku.



Objekt přístupný

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta - WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta - WC II. (viz vysvětlivky níže).

Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.

Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.

Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (ušší než 80 cm), snížené podhledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.

- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.