


Objekt: **Ministerstvo zemědělství**
 Adresa: Šumperk, Nemocniční 1852/53
 tel.: +420 602 546 633

web: [www. https://eagri.cz](https://eagri.cz)

Základní přehled přístupnosti



Přístupnost budovy a architektonické bariéry		
Kategorie přístupnosti objektu	částečně přístupný	
Přístupnost prostředí a architektonické bariéry		
Vyhrazené parkovací stání (VPS)	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Přístup ke vstupu do budovy od zastávky MHD	Ano <input checked="" type="checkbox"/> Po poz. komunikaci cca 350 m	Ne <input type="checkbox"/>
Vstup do budovy	<ul style="list-style-type: none"> Dveře - budova část A Dveře - budova část B 	Šířka 90/185 cm dvoukřídlé, zádveří 80/165 cm dvoukřídlé Šířka 90/185 cm dvoukřídlé zádveří 70/145 cm dvoukřídlé
Pohyb po budově - vertikální	<ul style="list-style-type: none"> Schodiště 	Dvouramenné s podestou
Pohyb po budově – horizontální	<ul style="list-style-type: none"> Dveře (s prahy) 	
Bezbariérové WC	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>

Uživatelský popis objektu

Vstup

Hlavní vstup na severozápadní straně budovy části A je řešen dvoukřídlými dveřmi bez prahu s průchozí šířkou křídla 90 cm (při otevření obou křídel 185 cm) se samozavíračem otevírané směrem ven. Budova A je bez podsklepení a má 4 nadpodlaží. K hlavnímu vstupu do budovy je umožněn přístup od komunikace v přímém směru po dlážděné ploše (sklon cca 7 st.), nebo po straně této plochy umístěném chodníku s dlážděným povrchem, tento pak plynule přechází ke vchodu přes dva nízké schody (-2) nebo o 2 m dále přes dlážděnou plochu s pozvolnou svažítostí (sklon cca 10 st.). Chodník dále plynule navazuje vlevo na veřejně přístupné parkoviště MZe. Vstup do budovy není osazen zvonkem ani jiným komunikačním prostředkem pro přivolání jiných osob.

Za vstupem do budovy A se nachází druhé dvoukřídlé dveře bez prahu s průchozí šířkou křídla 80 cm/165 cm se samozavíračem, otevírané směrem ven.

Vstup do budovy části B, umístěný také na severozápadní straně budovy, je řešen dvoukřídlými dveřmi bez prahu s průchozí šířkou křídla 90 cm/185 cm se samozavíračem otevírané směrem ven a současně

zádveřím, osazeným dvoukřídlými dveřmi bez prahu s průchozí šířkou křídla 70 cm/145 cm se samozavíračem, otevírané směrem ven. Budova B je bez podsklepení a má 4 nadpodlaží. Ke vstupu do budovy vede asfaltový povrch z veřejně přístupného parkoviště MZe. Vstup je osazen zvonkem bez interkomu pro přivolání osob vybraných organizací.

Části budovy A a B jsou vzájemně propojeny přes dvoupodlažní průchozí část C (v této části se nacházejí garáže v 1. NP, velká zasedací místnost a kanceláře v 2.NP, tato část nemá vlastní vchod) z 2. NP obou výše uvedených budov.

Interiér

1. NP budovy A (úrovňové) je spojené s dalšími podlažími jedním dvouramenným schodištěm s podestou (+22 stupňů, široké 150 cm). V 1. NP se nachází vestibul s uzamykatelnou kolárnou, kotelna, WC, sprcha a další nebytové prostory, povětšinou spisovny.

Schodiště není vybaveno schodišťovým výtahem pro invalidy. Ve střední části je opatřeno zábradlím. Ve 2. až 4. NP je schodiště odděleno od společných prostor s kovovou mříží (vstup šířka 90 cm, bez prahu) a osazeno zvonkem s interkomem se spojením do jednotlivých kanceláří. Zvonek s interkomem je ve výšce max. 120 cm.

Vstupy do kanceláří (dveře šířka 80 cm, práh výška 2 cm) jsou rozmístěné podél prostorné spojovací chodby (šířka pro průchod 240 cm). Manipulační prostor v interiéru je proto dostatečný.

Vpravo za vstupem do budovy B (úrovňový) se nachází dvouramenné schodiště s podestou (+22 stupňů, široké 155 cm), není vybaveno schodišťovým výtahem pro invalidy, ve střední části je opatřeno zábradlím. Schodiště je ve 2. až 4. NP odděleno od společných prostor požárními dvoukřídlými dveřmi (šířka 80 cm/145 cm, práh výška 2 cm) a osazeno zvonkem bez interkomu spojeným do jednotlivých kanceláří. Zvonek je ve výšce max. 120 cm.

Výtah

Osobní ani jiný výtah se v budově nenachází.

Hygienické zázemí

V budově se nenachází bezbariérové WC, ale pouze běžná WC, z nichž jsou přístupná (neuzamčená) WC ve 2. až 4. NP budovy A, v 1. NP je umístěno uzamykatelné běžné WC (dveře šířka 70 cm, nedostatečný manipulační prostor). Vstupní křídlové dveře mají vždy šířku 80 cm, otvírané ven, s označením WC. Vnitřní osvětlení je vždy ovládáno vypínačem. Jednotlivé kabiny nemají rozšířený boční přístup ani prostor pro vozík vedle WC mísy. Vstup do kabiny je křídlovými dveřmi, které se otevírají směrem dovnitř a mají vždy šířku 60 cm. Šířka kabiny 100 cm. Toaletní mísy nejsou vybaveny madly. Umyvadlo je vybaveno běžnou nástěnnou baterií s pákou.

Parkování

Na parkoviště před oběma budovami (A i B) je možný vjezd pro návštěvníky budov MZe a je označen svislým dopravním značením. Parkoviště před budovou A má jedno vyhrazené parkovací stání pro invalidy označené vodorovným a svislým dopravním značením. Na trase od vyhrazeného parkovacího stání k hlavnímu vstupu budovy A (cca 5 m) je oddělené dlážděnou plochou s mírnou svažítostí (cca 10 st.).

Kategorizace přístupnosti

Na základě potřeb klientů s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související kategorizace. Ta slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav však striktně dodržujeme platnou vyhlášku.



Objekt přístupný

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta - WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta - WC II. (viz vysvětlivky níže).

Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.

Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.

Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvláště nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěn proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.