

Hospodaření se srážkovými vodami

Ing. Josef Reidinger
odbor adaptace na změnu klimatu



Legislativa

Vodní zákon (§ 5 odst. 3)

– stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) **akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo**, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, **jejich zadržováním a řízeným odváděním** nebo kombinací těchto způsobů.

Vyhláška ke Stavebnímu zákonu č. 146/2024 Sb. (§ 8)

Hospodaření se srážkovými vodami

- (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby **splňovala požadavky na hospodaření se srážkovými vodami a zachycení znečištění srážkových vod v souladu s normou.**
- (2) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby odtok srážkové vody **neohrožoval pozemek stavby a okolí.**
- (3) Hospodaření se srážkovými vodami musí být navrženo a provedeno s ohledem na **propojení srážkové vody s vegetací, je-li to technicky možné.**

Příklad



Co ve stanovisku posuzovat

- individuální záměr v širších souvislostech (možnosti řešení – prostor pro akumulaci nebo retenci, podmínky vsaku a jak je řešen zbylý objem vody při extrémních srážkách, aby **neohrožoval pozemek stavby a okolí**
- **stanovené podmínky** by měly zohledňovat rozsah změny stavby, tj. **by neměly být nepřiměřené**
- **U společného investora** více staveb zvážit i možnost doložit **podklady pro vymezování ploch vhodných k omezování a zadržování odtoku srážkových vod** a realizaci vodních prvků v rámci nové investice (§ 5a vodního zákona)

Děkuji za pozornost



Ministerstvo životního prostředí



@mzpcr



@ministerstvo_zp



Ministerstvo životního prostředí



@ministerstvozivotnihoprostredi